



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Pajewo gm. Gołymín-Ośródek

zaopatrującego w wodę ok. 993 mieszkańców 14 miejscowości gm. Gołymín: Chruściele, Gostkowo, Morawy Kopcie, Morawy Wicherki, Nasierowo Dolne, Nasierowo Dziurawieniec, Nasierowo Górne, Pajewo Szwelice, Pajewo Wielkie, Smosarz Pianki, Smosarz Dobki, Truszki, Wróblewko, Wróblewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie informuje o

WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI



Podstawą uznania warunkowej przydatności wody do spożycia są wyniki badań próbek wody pobranych w maju i czerwcu 2025 r. z wodociągu publicznego Pajewo w ramach kontroli wewnętrznej.

Wyniki badań wykazały ponadnormatywną ogólną liczbę kolonii (mikroorganizmów) na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22° C, wykluczono obecność bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych.

Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do mycia zębów oraz do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo.

Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń.

WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO PAJEWO NADAJE SIĘ DO PICIA PO PRZEGOTOWANIU



Prowadzone działania naprawcze w obrębie wodociągu publicznego Pajewo mogą negatywnie wpływać na jej wygląd, smak i zapach.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.