

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń - marzec 2025r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 757), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL 01511/2025 z dnia 13.03.2025r.,
 - nr HKL 01510/2025 z dnia 21.03.2025r.,
2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr R/00530/00435/2025/A z dnia 13.02.2025r.,
 - nr R/00601/00555/2025/A z dnia 19.02.2025r.,


**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Stanisławów**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 10.02.2025r. (miejsce pobrania próbki – Urząd Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87, Baranów) zgodnie ze sprawozdaniem nr R/00530/00435/2025/A z dnia 13.02.2025r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – bakterie grupy coli. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 18.02.2025r. z ww. punktu – sprawozdanie nr R/00601/00555/2025/A z dnia 19.02.2025r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia kwestionowanego parametru. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stanisławów w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim

mgr Halina Sankowska

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL 01511/2025 z dnia 13.03.2025r.,
2. Sprawozdanie nr HKL 01510/2025 z dnia 21.03.2025r.,
3. Sprawozdanie nr R/00530/00435/2025/A z dnia 13.02.2025r.,
4. Sprawozdanie nr R/00601/00555/2025/A z dnia 19.02.2025r.,

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Baranów
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów
2. a/a HKN