



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 5 stycznia 2026 r.

ON-HK.9020.1.1004.2025

Sprawę Daria Stasikowska
prowadzi: +48 63 22 09 910
 daria.stasikowska@sanepid.gov.pl

Dotyczy: Ocena okresowa jakości wody w wodociągu publicznym Ościstowo za okres od 13.11.2025 r. do 31.12.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie – po analizie:

- sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Ościstowo w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie (sprawozdanie z badań nr: 227/1-1/W/2025/11 i 228/1-1/W/2025/11 z 14.11.2025 r. wykonane przez VET-LAB Brudzew Laboratorium Weterynaryjne, ul. Turkowska 58c, 62-720 Brudzew);
- wyników wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdanie z badań nr P/O/12/2021/356/F/17 z 23.02.2022 r. wykonane przez GBA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Legionowie);
- działań naprawczych podejmowanych przez administratora wodociągu;
- oraz nadzoru sprawowanego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (§ 20 ww. rozporządzenia), w tym sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej jakości wody Nr: W-1404-1407/2025 z 04.12.2025 r., W-1441/2025 z 05.12.2025 r. wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie;

informuje, że jakość wody z wodociągu publicznego Ościstowo w ocenianym okresie kształtowała się następująco:

1. Nieprawidłowości w jakości wody:

- od 01.12.2025 r. do 03.12.2025 r. (3 dni) – wyniki badań wykazały w jednym punkcie zgodności podwyższoną wartość parametru mętność w ilości 1,1 NTU (przy zalecanej wartości do 1,0 NTU, akceptowalnej przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian). Kolejny pobór wody nie wykazał już przekroczeń.

2. Okresy zgodności z wymaganiami:

- od 13.11.2025 r. do 30.11.2025 r. i od 04.12.2025 r. do 31.12.2025 r. – jakość wody spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia;
- w całym ocenianym okresie (13.11.–31.12.2025 r.) – woda spełniała wymagania określone w załączniku nr 4 rozporządzenia (dotyczące substancji promieniotwórczych).

3. Uwagi dodatkowe:

- wodociąg publiczny Ościstowo zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Ościstowo, Biela, Wtorek, Głęboć;
- mętność - w wodzie do spożycia przez ludzi stanowi wartościowy wskaźnik oceny jakości wody na różnych etapach jej uzdatniania i dystrybucji, przydatny zwłaszcza



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

BDO: 000134441

jako wskaźnik skuteczności procesów oczyszczania. Podwyższone wartości mogą sygnalizować nieprawidłowości w procesie uzdatniania wody.

4. Działania naprawcze i nadzorcze:

- administrator wodociągu realizował kontrolę wewnętrzną i przekazywał wyniki badań do PPIS;
- podejmowane były działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody, w tym m.in. płukanie sieci wodociągowej Ościstowo;
- Inspekcja sanitarna prowadziła nadzór w związku z podwyższoną mętnością, pobrano powtórna próbę wody, informowano administratora o przekroczeniu.

5. Podsumowanie:

W okresie od 13.11.2025 r. do 31.12.2025 r. woda z wodociągu publicznego Ościstowo:

- była bezpieczna dla zdrowia konsumentów;
- nie zawierała mikroorganizmów chorobotwórczych ani substancji chemicznych w ilościach stwarzających zagrożenie;
- nie stwarzała ryzyka dla zdrowia, pomimo stwierdzonego podwyższenia parametru mętność; który był monitorowany i korygowany;
- spełniała wymagania dla substancji promieniotwórczych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
Agnieszka Dybała-Kamińska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie
AE:PL-56015-76502-GACEW-20
2. Wójt Gminy Wilczyn
AE:PL-45034-29600-WVSHB-17
3. a/a.