



PROKURATURA OKRĘGOWA
W PRZEMYŚLU
7 WYDZIAŁ
BUDŻETOWO- ADMINISTRACYJNY
37-700 Przemyśl ul. Waygarta 8
tel. 16 678 97 77

3035-7.262.7.2026.4

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 170 000,00 zł netto prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j. z dnia 2026.06.16) w procedurze zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Przemyślu nr 31/2025 z dnia 26 maja 2025r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Prokuratura Okręgowa w Przemyślu
37 – 700 Przemyśl ul. Walerego Waygarta 8
NIP 7951054418, REGON 650152650
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w Prokuraturze Rejonowej w Przeworsku”.
3. Termin wykonania zamówienia: 31 października 2026 r.
4. Gwarancja: 24 miesiące
5. Warunki płatności: przelew - 21 dni
6. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl
7. Forma i termin złożenia oferty:
Ofertę na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia wraz z załącznikami należy złożyć **w terminie do dnia 17 września 2026 r. do godz. 10⁰⁰** w wersji elektronicznej na e-mail: przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl podając sygnaturę sprawy: **3035-7.262.7.2026.4**

Prokurator Okręgowy

Michał Kalita
Michał Kalita

data i podpis kierownika Zamawiającego

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- | | |
|--|----------------|
| 1) formularz ofertowy | załącznik nr 1 |
| 2) warunki udziału w postępowaniu | załącznik nr 2 |
| 3) opis przedmiotu zamówienia | załącznik nr 3 |
| 4) oświadczenie o spełnieniu warunków | załącznik nr 4 |
| 5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia | załącznik nr 5 |
| 6) wykaz wykonanych usług | załącznik nr 6 |
| 7) wzór umowy | załącznik nr 8 |
| 8) klauzula informacyjna | załącznik nr 9 |
| 9) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | |
| 10) projekt wykonawczy | |

3035-7.262.7.2026.4

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do Ogłoszenia o zamówieniu, o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 170 000,00 zł netto prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j. z dnia 2026.06.16) w procedurze zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Przemyślu nr 31/2025 z dnia 26 maja 2025r. składam/y ofertę na wykonanie w pełnym zakresie zamówienia pn. „**Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w Prokuraturze Rejonowej w Przeworsku**”, działając w imieniu i na rzecz:

(Wykonawca: nazwa i adres firmy / imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy)	Tel.	
	Faks	
	e-mail	
	NIP	
	REGON	
Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami <i>Wykonawca wypełnia odpowiednio do sytuacji. W przypadku podmiotów wspólnie biorących udział w postępowaniu należy pozostawić TAK i wpisać pozostałych Wykonawców i wskazać lidera. W przypadku, gdy Wykonawca sam bierze udział w postępowaniu należy pozostawić NIE i wpisać poniżej „nie dotyczy” lub pozostawić pola niewypełnione.</i>		
* TAK * NIE <i>* niewłaściwe skreślić</i>		
(Wykonawca: nazwa i adres firmy / imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy)	Tel.	
	Faks	
	e-mail	
	NIP	
	REGON	
(Wykonawca: nazwa i adres firmy / imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy)	Tel.	
	Faks	
	e-mail	
	NIP	
	REGON	
Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy	Imię i nazwisko:	

1. **Oświadczam/Oświadczamy***, że zapoznaliśmy się ze Opisem Przedmiotu Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

2. Oferuję/Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Zakres przedmiotu zamówienia	Wartość netto [zł]	Podatek VAT		Wartość brutto [zł]
		Stawka [%]	Wartość [zł]	
	(1)	(2)	(3)	(4)
„Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w Prokuraturze Rejonowej w Przeworsku”.				
Słownie wartość brutto:				

3. **Oświadczam/ Oświadczamy*** że na dostarczony sprzęt udzielamy miesięcy gwarancji.
4. **Zobowiązujemy się** zrealizować przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2026r.;
5. **Oświadczam/Oświadczamy***, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty zatem cena ryczałtowa przedmiotu zamówienia uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. **Oświadczam/Oświadczamy***, że uważam/uważamy się za związanego/związanych ofertą na okres wskazany w Zaproszeniu do złożenia oferty tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. **Oświadczam/Oświadczamy***, że cena oferty uwzględnia kwoty wynagrodzeń przewidzianych dla podwykonawców zgłoszonych w ofercie oraz zaangażowanych w trybie art. 647¹ Kodeksu cywilnego, które wynikają/wynikać będą z umów zawartych między wykonawcą, a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert .
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- _____

- _____

- _____

- _____

- _____

- _____

data i podpis Wykonawcy

Tabela parametrów oferowanego agregatu – spełnia / nie spełnia

Wykonawca wypełnia wszystkie pozycje. W kolumnie „Parametr oferowany” należy podać konkretną wartość, typ/model lub opis rozwiązania. W kolumnie „Spełnia” należy wpisać TAK/NIE. W kolumnie „Dokument potwierdzający” należy wskazać kartę katalogową, stronę dokumentu lub inny dokument.

Lp.	Parametr	Wymaganie minimalne	Parametr oferowany	Spełnia TAK/NIE	Dokument potwierdzający
1	Moc znamionowa PRP	20 kVA / 16 kW			
2	Moc maksymalna ESP	22 kVA / 18 kW			
3	Napięcie	400/230 V			
4	Częstotliwość	50 Hz			
5	Prąd znamionowy	29 A			
6	cos ϕ	0,8			
7	Obudowa	zewnętrzna, wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne			
8	Zbiornik paliwa	w ramie, 50 l			
9	Prądnica	synchroniczna, bezszczotkowa; klasa H; IP23			
10	Regulacja napięcia	DVR/AVR cyfrowy lub równoważny			
11	Sterownik	AMF 25 lub równoważny funkcjonalnie			
12	Automatyczny start	wymagany			
13	Ładowarka akumulatorów	wymagana			
14	Podgrzewanie bloku silnika	wymagane			
15	Wibroizolatory	wymagane			
16	Tłumik + kompensator drgań	wymagane			
17	Wyłącznik główny generatora	zabezpieczenie przeciwzwarcowe i przeciążeniowe			
18	Pomiary	prąd 3 fazy; napięcie; P/Q/S; energia; czas pracy; paliwo; akumulator			
19	Zabezpieczenia generatora	częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie			
20	Rejestr zdarzeń	min. 119 pozycji			

Lp.	Parametr	Wymaganie minimalne	Parametr oferowany	Spełnia TAK/NIE	Dokument potwierdzający
21	CAN	JI939 lub równoważny			
22	RS485 Modbus	wymagany			
23	RS232	wymagany			
24	GPRS / Internet	zdalna komunikacja wymagana			
25	SMS/e-mail	powiadomienia o błędach wymagane			
26	SZR	napęd silnikowy, blokada mechaniczna i elektryczna			
27	Start po zaniku sieci	zgodnie z projektem: 30 s			
28	Powrót na sieć	automatyczny; 3 min wychłodzenia			
29	PWP/SZR	brak automatycznego załączenia agregatu po PWP, zgodnie ze scenariuszem			
30	Współpraca z PV	odłączenie PV od instalacji budynku podczas pracy agregatu			
31	Uziemienie	$R_u \leq 5 \Omega$			
32	Płyta fundamentowa	3,0×1,5 m; gr. 25 cm; 2× siatka Ø10, 15×15 cm			

3035-7.262.7.2026.4

Warunki udziału w postępowaniu

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w Prokuraturze Rejonowej w Przeworsku”.

1. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia
45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi - załącznik nr 3.

3. Wszystkie informacje przedstawione w opisie zamówienia są przeznaczone wyłącznie do przygotowania oferty i nie mogą być wykorzystywane w innym celu oraz udostępniane osobom nie uczestniczącym w zamówieniu.
4. Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej na terenie obiektu, po uprzednim umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania - wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7,8,10 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w zamówieniu, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia niżej wymienionych dokumentów:
 - 1) warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie spełniony:

- a) jeżeli wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, certyfikaty autoryzacyjne producentów urządzeń, w tym proponowanego w ofercie,
 - b) jeżeli wykonawca przedłoży wykaz dwóch analogicznych instalacji, które wykonał w ciągu ostatnich 24 miesięcy, których wartość kosztorysowa opiewała na kwotę co najmniej 50 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty.

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 2. Uprawnienia SEP, certyfikaty autoryzacyjne producentów urządzeń.
- 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 5. Wykaz wykonanych usług, zgodnie z załącznikiem nr 6.

IV. Termin realizacji zamówienia

- 1. Termin wykonania zamówienia **30 dni liczone od dnia podpisania umowy**, nie później niż do 31 października 2026r.

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

- 1. Przygotowanie oferty:
 - 1) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 - 2) wykonawca składa ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia,
 - 3) oferta powinna stosować się do zasad określonych w niniejszym postępowaniu i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa z zaproszeniu,
 - 4) oferta winna być podpisana przez upoważnioną osobę (stosowne upoważnienie winno wynikać z dokumentu rejestracyjnego). W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego),
 - 5) ceny w ofercie winny być podane w polskich jednostkach pieniężnych,

- 6) oferta winna być sporządzona w języku polskim, zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski,
- 7) koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca,
- 8) zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu,
- 9) ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: wykonawca zastrzega nie później niż w terminie składania ofert, które informacje nie mogą być udostępniane. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa” opisanej i zaadresowanej w ten sam sposób co oferta.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o terminie wizji lokalnej, zamawiający i wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub pocztą e-mail na adres przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron, na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. We wszelkiej korespondencji przedmiotowego postępowania należy wskazywać znak sprawy: **3035-7.262.7.2026.4**
Brak udziału w wizji lokalnej, skutkował będzie poniesieniem ryzyka przez Wykonawcę przy składaniu oferty i przyjęcie na siebie odpowiedzialności przy błędnym szacowaniu wysokości wykonywanych prac.
2. Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami w dniach roboczych w godz. 7³⁰ – 15³⁰ jest Pan Mirosław Zaborowski, e-mail : miroslaw.zaborowski@prokuratura.gov.pl

VII. Termin składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę wraz z załącznikami na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia **17 września 2026 r. do godz. 10⁰⁰** w wersji elektronicznej na adres e-mail: przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl
2. Otwarcie/odczytanie ofert nastąpi w dniu **17 września 2026 r., o godzinie 10¹⁰** w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, ul. Waygarta 8, pok. nr 006.
3. Otwarcie /odczytanie ofert jest jawne i wykonawcy mogą być obecni przy ich otwarciu /odczytaniu.
4. Oferta wykonawcy złożona w niepoprawnej formie lub złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona na adres w e-mailu wykonawcy.
5. Podczas otwarcia /odczytania ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Cena brutto, zwana również ceną za wykonanie zamówienia – waga kryterium C - 100% .
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:
$$PC = CN / CB \times 100 \text{ pkt},$$

gdzie: PC- ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego wykonawcy, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najwyższą łączną liczbą punktów. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać całościowo wynosi 100 punktów.

IX. Wzór umowy

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera wzór umowy - załącznik nr 8.

X. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Opis przedmiotu zamówienia

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja układu zasilania awaryjnego budynku z zastosowaniem agregatu 20 kVA / 16 kW. Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń i materiałów, transport, montaż, wykonanie robót budowlanych i elektrycznych, konfigurację automatyki, uruchomienie, próby, pomiary, szkolenie oraz przekazanie kompletnej dokumentacji.

Podstawowy zakres prac oraz cechy układu zasilania awaryjnego:

- agregat prądotwórczy w wyciszonej obudowie zewnętrznej, ze zbiornikiem paliwa i wyposażeniem potrzeb własnych;
- układ SZR sieć–agregat z napędem silnikowym i blokadą mechaniczną;
- wymagane połączenia z rozdzielnicą główną RG;
- przebudowa/wykonanie połączenia instalacji PV w sposób zapewniający jej odłączenie od instalacji budynku podczas pracy agregatu;
- układ PWP i przycisk PWP1 oraz jego współpraca z SZR i agregatem;
- linie kablowe zasilające i sterownicze, rury osłonowe i oznaczenia;
- instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych;
- wykonanie płyty fundamentowej i podbudowy;
- opracowanie i uzgodnienie instrukcji współpracy agregatu z siecią OSD;
- pomiary, testy funkcjonalne, dokumentacja powykonawcza i szkolenie.

II. Stan istniejący i założenia układu

Budynek jest zasilany z sieci elektroenergetycznej 400 V AC w układzie sieci TN-C oraz instalacji wewnętrznej TN-C-S, posiada moc przyłączeniową 21 kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 32 A. Obiekt wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną o mocy 20,88 kWp, magazyn energii 10 kWh oraz falownik hybrydowy 20 kW.

Agregat jest źródłem rezerwowym i nie jest dedykowany do podtrzymania zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Zdziałanie PWP nie może powodować niepożądanego ponownego zasilenia odłączonych obwodów z agregatu ani z instalacji PV.

III. Wymagania dla agregatu prądotwórczego

Agregat musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, przeznaczony do pracy awaryjnej/ciągłej zgodnie z jego dokumentacją oraz przystosowany do pracy na zewnątrz.

Parametr	Wymaganie minimalne
Moc znamionowa PRP	20 kVA / 16 kW, zgodnie z ISO 8528

Parametr	Wymaganie minimalne
Moc maksymalna ESP	22 kVA / 18 kW, zgodnie z ISO 8528
Napięcie znamionowe	400/230 V
Częstotliwość	50 Hz
Prąd znamionowy	29 A
Współczynnik mocy	$\cos \phi = 0,8$
Silnik	BAUDOUIN 4M06G2D0/S lub równoważny
Moc silnika	20 kW
Prędkość obrotowa	1500 obr./min
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2,3 l
Prądnica	STATCHON ECO 22 kW lub równoważna
Typ prądnicy	synchroniczna, bezszczotkowa
Regulacja napięcia	DVR/AVR, cyfrowa lub rozwiązanie równoważne
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony prądnicy	IP23
Sterownik	AMF 25 lub równoważny funkcjonalnie
Zbiornik paliwa	Co najmniej 50 l
Zużycie paliwa przy 75%	około 3,7 l/h – wartość projektowa
Wymiary obudowy	około 1966 × 816 × 1380 mm – wartość projektowa
Masa	około 700 kg – wartość projektowa
Poziom hałasu	LpA 66 dB(A) przy 7 m – wartość projektowa

IV. Wyposażenie i funkcje agregatu

- obudowa zewnętrzna odporna na wpływ czynników atmosferycznych, wyciszona;
- zbiornik paliwa w ramie;
- wibroizolatory;
- tłumik wydechu spalin z kompensatorem drgań;
- ładowarka akumulatorów i układ podgrzewania bloku silnika;
- wyłącznik główny generatora z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym i przeciążeniowym;
- pompka drenażowa do wspomagania wymiany oleju, zamontowana na stałe na ramie;
- zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem;
- monitorowanie sieci i automatyczny start agregatu;
- rejestr zdarzeń co najmniej 119 pozycji;
- pomiar prądu w 3 fazach oraz napięcia sieci i generatora;
- pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej oraz liczniki energii czynnej i biernej;

- licznik czasu pracy, pomiar napięcia akumulatora i poziomu paliwa;
- zabezpieczenia generatora: częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie;
- obsługa silników z protokołem CAN zgodnym z J1939 lub rozwiązaniem równoważnym;
- komunikacja RS485 Modbus oraz RS232;
- zdalna komunikacja GPRS oraz przez Internet;
- możliwość podglądu parametrów i wysyłania powiadomień o błędach SMS/e-mail.

V. Układ SZR – sieć / agregat

Układ SZR musi zapewniać automatyczne przełączanie pomiędzy źródłem podstawowym i agregatem oraz uniemożliwiać równoczesne połączenie obu źródeł.

Funkcja	Wymaganie
Przełącznik	przełącznik sieć–agregat z napędem silnikowym, np. AISIKAI SKT2-63A lub równoważny
Blokada	mechaniczna i elektryczna, uniemożliwiająca jednoczesne załączenie źródeł i wsteczne zasilenie sieci OSD
Sterownik	SmartGen lub równoważny funkcjonalnie
Zanik sieci	reakcja na całkowity zanik napięcia; niepożądane wyzwalanie od zaniku pojedynczej fazy należy wyeliminować zgodnie z projektem
Start agregatu	automatyczny; projekt przewiduje 30 s od zaniku napięcia OSD
Przełączenie na agregat	po uruchomieniu i ustabilizowaniu parametrów generatora
Powrót sieci	automatyczne przełączenie na źródło podstawowe
Chłodzenie	po powrocie zasilania agregat pozostaje na biegu jałowym 3 minuty, następnie zostaje wyłączony
Potrzeby własne	zasilanie bezpośrednio z RG, zgodnie z projektem

VI. Współpraca z PWP i instalacją PV

W ramach zamówienia należy wykonać i uruchomić układ współpracy PWP–SZR–agregat–PV zgodny z dokumentacją projektową i scenariuszem pożarowym.

- zastosować zestaw PWP1-UWS63 lub rozwiązanie równoważne, o funkcji wymaganej projektem;
- przycisk PWP1 należy zlokalizować zgodnie z dokumentacją i oznakować „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”;
- sygnał PWP należy wprowadzić do sterowania SZR tak, aby zadziałanie PWP nie powodowało automatycznego uruchomienia agregatu ani przełączenia zasilania obwodów, które mają zostać odłączone;
- po zadziałaniu PWP instalacja PV nie może podtrzymywać napięcia na obwodach odłączonych przez PWP;
- należy wykonać przewody sterownicze wskazane w projekcie, w tym HDGs 5x2,5 mm² tam, gdzie przewidziano je do współpracy PWP/agregatu;
- należy przeprowadzić pełną próbę funkcjonalną PWP, SZR, agregatu i PV.

VII. Instalacje kablowe i roboty elektryczne

Material / zakres	Ilość projektowa
BIT 1000 Power 4×10 mm ² , kabel zasilający	26 m
BIT 1000 FR 7×1,5 mm ² , kabel sterowniczy	26 m
BIT 1000 Power 3×2,5 mm ² , kabel zasilający	26 m
Kabel Ethernet ziemny cat 6 (skrętka)	26m
HDGs5×2,5 mm ² , kabel E90	25 m
Rura ochronna DVR 75 / DVR70 Arot lub równoważna	26 m
Dławnica/uszczelniać np. EK 186/50	2 szt.
Bednarka FeZn 25×4 mm lub równoważna	20 m
Zacisk/ucho bednarka–pręt lub równoważny	3 szt.
Uziom pionowy l = 1,5 m	3 kpl. po 2 szt. – zgodnie z zestawieniem materiałów
Niebieska folia ostrzegawcza	17 mb
Oznaczniki kablowe	15 szt.
Piasek	0,2 m ³

Kable należy prowadzić w ziemi, w rurze osłonowej, na głębokości około 0,7 m, na podsypce piaskowej 10 cm, z zapasem około 4%. Po ułożeniu kabel należy zasypać warstwą piasku 10 cm, następnie gruntem rodzimym 15 cm i przykryć niebieską folią ostrzegawczą. Odległość folii od kabla: co najmniej 25 cm. Oznaczniki należy stosować co 10 m oraz przy załomach i rurach osłonowych.

VIII. Uziemienie i ochrona przeciwporażeniowa

Uziemienie ochronne należy wykonać jako układ powierzchniowo-głębiny z zastosowaniem bednarki FeZn 25×4 mm lub równoważnej oraz uziomów pionowych. Projekt wymaga uzyskania rezystancji uziemienia $R_u \leq 5 \Omega$.

- uziemić agregat oraz wykonać wymagane połączenia wyrównawcze;
- zapewnić ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych;
- wykonać pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
- wyniki pomiarów ująć w protokołach przekazanych Zamawiającemu.

IX. Posadowienie agregatu

Agregat należy posadowić na terenie zielonym w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej.

- podbudowa z kruszyw naturalnych frakcji 0–3 mm, zagęszczona mechanicznie, grubość 35 cm;
- płyta fundamentowa 3,0 × 1,5 m, grubość 25 cm;

- zbrojenie płyty: podwójna siatka z prętów żebrowanych $\varnothing 10$ mm, oczko 15×15 cm;
 - wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej.
- Fundament musi zapewniać:

- odpowiednią nośność;
- stabilność agregatu;
- trwałość;
- prawidłowe odprowadzenie wody;
- możliwość wykonania wymaganych połączeń ochronnych i uziemiających.

Agregat należy zamocować do fundamentu zgodnie z wymaganiami producenta.

X. Współpraca z siecią OSD

Po zakończeniu robót Wykonawca opracuje instrukcję współpracy agregatu z siecią elektroenergetyczną i uzgodni ją z właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Układ musi fizycznie i funkcjonalnie uniemożliwiać podanie napięcia z agregatu do sieci elektroenergetycznej OSD. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie blokad i ich sprawdzenie w próbach odbiorowych.

XI. Równoważność

Wszędzie, gdzie OPZ lub dokumentacja projektowa wskazuje nazwę producenta, typ, model lub rozwiązanie przykładowe, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

Za równoważne uznaje się rozwiązanie, które zapewnia co najmniej wszystkie wymagane funkcje, parametry techniczne, poziom bezpieczeństwa, kompatybilność z istniejącym układem oraz możliwość realizacji wszystkich scenariuszy pracy określonych w OPZ i dokumentacji projektowej. Wykonawca składający rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać jego równoważność w dokumentach ofertowych.

Nie jest dopuszczalne zastąpienie rozwiązania równoważnego rozwiązaniem, które wymaga przebudowy istniejącego układu w zakresie nieprzewidzianym w OPZ bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

XII. Wymagania dotyczące oferty

Wraz z ofertą należy przedstawić dokumenty pozwalające na ocenę zgodności oferowanego rozwiązania z OPZ, w szczególności:

- kartę katalogową oferowanego agregatu;
- kartę katalogową silnika i prądnicy – jeżeli stanowią odrębne dokumenty;
- kartę katalogową układu SZR i sterownika;
- opis rozwiązania współpracy z PWP i instalacją PV;
- zestawienie parametrów oferowanego agregatu według Załącznika nr 1;
- opis systemu zdalnego monitoringu i komunikacji;
- informację o okresie gwarancji i warunkach serwisu;
- dokumenty potwierdzające parametry, jeżeli są wymagane do wykazania równoważności.

XIII. Uruchomienie i odbiór

Uruchomienie należy wykonać zgodnie z DTR producenta oraz dokumentacją projektową. Po uruchomieniu należy przeprowadzić co najmniej:

- próbę pracy agregatu w trybie ręcznym i automatycznym;
- próbę zaniku sieci i automatycznego startu;

- próbę przełączenia sieć–agregat;
- próbę powrotu na sieć i 3-minutowego wychłodzenia;
- próbę blokady mechanicznej i elektrycznej SZR;
- próbę braku możliwości wstecznego zasilenia OSD;
- próbę PWP1 oraz reakcji SZR i agregatu;
- próbę odłączenia PV podczas pracy agregatu;
- pomiary elektryczne i pomiary uziemienia;
- test komunikacji lokalnej i zdalnej oraz rejestracji zdarzeń.

Odbiór końcowy następuje po usunięciu stwierdzonych usterek, uzyskaniu wymaganych wyników pomiarów i prób oraz przekazaniu kompletnej dokumentacji.

XIV. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać:

- schemat jednokreskowy rzeczywiście wykonanego układu sieć–SZR–agregat–RG;
- schematy sterowania i połączeń PWP/SZR/agregat/PV;
- rzeczywiste trasy kablowe i lokalizacje urządzeń;
- schemat uziemienia i połączeń wyrównawczych;
- wykaz zastosowanej aparatury z typami i parametrami;
- DTR i instrukcje obsługi w języku polskim;
- protokoły pomiarów elektrycznych i uziemienia;
- protokoły prób SZR, agregatu, PWP i współpracy z PV;
- protokół uruchomienia;
- protokół szkolenia;
- dokumenty gwarancyjne i serwisowe;
- instrukcję współpracy agregatu z siecią OSD wraz z potwierdzeniem uzgodnienia, jeżeli wymagane.

XV. Gwarancja i serwis

Minimalny okres gwarancji na agregat, układ SZR, wykonane instalacje i roboty wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, chyba że Wykonawca zaoferuje dłuższy okres.

Wykonawca zapewni dostęp do serwisu urządzenia przez cały okres gwarancji oraz dostępność części zamiennych umożliwiających utrzymanie urządzenia w sprawności przez okres nie krótszy niż 10 lat od odbioru lub przez okres wskazany przez producenta.

Dla awarii krytycznej wymagany jest maksymalny czas reakcji serwisu 24 godziny od zgłoszenia. Maksymalny czas usunięcia awarii krytycznej: 72 godziny, z uwzględnieniem charakteru awarii i dostępności części. Jeżeli usunięcie awarii wymaga dłuższego czasu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan przywrócenia pełnej funkcjonalności.

XVI. SZKOLENIE

Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego obejmujące co najmniej: zasady normalnej obsługi, odczyt parametrów i alarmów, pracę automatyczną i ręczną, procedury awaryjne, podstawową diagnostykę, zasady bezpiecznej eksploatacji oraz korzystanie z systemu monitoringu. Szkolenie należy potwierdzić protokołem.

XVII. Warunki realizacji

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac dokona wizji lokalnej i zweryfikuje stan istniejący w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia.
- Prace przy istniejących urządzeniach elektroenergetycznych należy prowadzić w stanie beznapięciowym, po wykonaniu wymaganych zabezpieczeń i zgodnie z zasadami dopuszczenia do prac.
- Przejścia instalacyjne przez przegrody wymagające zabezpieczenia pożarowego należy wykonać w klasie wymaganej dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami.
- Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające do stosowania.
- Wykonawca uporządkuje teren po zakończeniu robót i odtworzy elementy zagospodarowania naruszone podczas realizacji.

XVIII. Postanowienie końcowe

Niniejszy OPZ opisuje wymagany rezultat funkcjonalny i techniczny zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletny, bezpieczny i sprawny układ zasilania awaryjnego, gotowy do eksploatacji przez Zamawiającego.

3035-7.262.7.2026.4

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j. z dnia 2026.06.16) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w Prokuraturze Rejonowej w Przeworsku” dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

pieczęć i podpis Wykonawcy

3035-7.262.7.2026.4

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Ja/My, niżej podpisany/i, działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

oświadczam(y), że wobec Wykonawcy nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w Prokuraturze Rejonowej w Przeworsku” oświadczam(y), że:

1. Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji, a jego upadłość nie została ogłoszona.
2. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności albo wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu.
3. Wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa, które skutkowałyby wykluczeniem z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących środków ograniczających oraz sankcji wskazanych m.in. w Rozporządzeniu Rady UE nr 2022/576,
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2025.514 t.j. z dnia 2025.04.18).
6. Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty.

pieczęć i podpis Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH - WYKONYWANYCH USŁUG

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość kosztorysu	Data wykonania	Odbiorca usług

pieczęć i podpis Wykonawcy

3035-7.262.7.2026.4

UMOWA nr

W dniu r. w Przemyślu pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Walerego Waygarta 8 NIP 7951054418 REGON 650152650,
którą reprezentuje - Prokurator Okręgowy
zwany dalej „Zamawiającym”,

a

.....
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak 3035-7.262.7.2026.4 i wyboru najkorzystniejszej oferty – została zwarta umowa o następującej treści:

§ 1. Oświadczenia stron

Wykonawca oświadcza, że:

1. osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają doświadczenie, kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe pozwalające na jej należyte i zgodne z prawem wykonanie,
2. osoby delegowane do wykonywania robót są niekarane.

§ 2. Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.: „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w Prokuraturze Rejonowej w Przeworsku”.

Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z miejscem, dla którego będzie realizowane przedmiotowe zadanie i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń czy uwag.

1. Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany zgodnie opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytycznymi i wszelkimi zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zadania.
2. Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez wykonawcę wraz z załącznikami, w zakresie zgodnym z treścią niniejszej umowy.

§ 3. Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kompletnej instalacji w ramach realizacji przedmiotowego zadania w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 31 października 2026 r.

§ 4. Wykonanie umowy i zobowiązania wykonawcy

1. Przedmiotowy zakres prac zostanie wykonany przez wykonawcę z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty.
2. Zakres prac zostanie wykonany przy użyciu materiałów dostarczonych przez wykonawcę. Dostarczone w ramach umowy materiały powinny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe.
3. Materiały, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu powinni odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie, określonym w:
 - a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14),
 - b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05),
 - c) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2023.215 t.j. z dnia 2023.02.01)oraz spełniać wymogi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
4. Na każde żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat zgodności, świadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie z Polską Normą przenoszącą normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych mających zastosowanie lub zastosowanych materiałów.
5. Na terenie prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest zachowywać czystość i porządek. Sukcesywnie, w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz po ich zakończeniu, miejsce prowadzenia robót powinno zostać uporządkowane, w szczególności, wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko, wywieźć śmieci, odpady materiałowe i inne pozostałości po robotach oraz dokonać utylizacji tych odpadów, co do których obowiązek taki wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10).
6. W czasie wykonania umowy zamawiający zapewni wykonawcy możliwość dostępu do pomieszczeń, w których mają być prowadzone roboty. Możliwość dostępu do pomieszczeń, w których mają być prowadzone roboty i prowadzenie tych robót po godzinach urzędowania zamawiającego, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą zamawiającego. Przed udzieleniem zgody, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu wykazu osób, które wykonywać będą umowę w jego imieniu wraz ze wskazaniem tych osób, które będą umowę wykonywały po godzinach pracy prokuratury.
7. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót oraz prowadzenia ich z zachowaniem przepisów prawa, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w szczególności obowiązkiem wykonawcy jest należyte zabezpieczenie instalacji, materiałów w miejscu prowadzenia robót oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty muszą być prowadzone w taki sposób, by nie zakłócać normalnej działalności zamawiającego. W związku z tym, wykonawca zobowiązuje się tak planować i organizować roboty, by nie wpływało to w sposób niekorzystny na pracę zamawiającego i jego interesantów.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego oraz osób trzecich, za szkody powstałe podczas lub przy okazji wykonywania robót budowlanych.
10. Zamawiający udostępni wykonawcy na jego wniosek pomieszczenie socjalne dla jego potrzeb związanych z wykonaniem umowy oraz wskaże miejsce do składowania materiałów niezbędnych dla wykonania umowy.
11. Dla potrzeb wykonania umowy zamawiający zapewni wykonawcy dostęp do energii elektrycznej i bieżącej wody.
12. Roboty uważa się za wykonane z chwilą podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. W sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 6, tj. gdy podczas odbioru stwierdzono wady nadające się do usunięcia, roboty uważa się za wykonane z chwilą usunięcia wad, co potwierdza się w protokole odbioru.

§ 5. Odbiory

1. W ramach umowy mogą być dokonywane odbiory robót ulegających zakryciu, robót zanikających oraz odbiór końcowy.
2. Po wykonaniu robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, wykonawca zawiadamia o tym zamawiającego w formie pisemnej. Z odbiorów robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, sporządza się protokół. Przystąpienie przez zamawiającego do odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających powinno nastąpić w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania przez wykonawcę. Ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
3. Po wykonanym montażu wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym zamawiającego w formie pisemnej i zgłosić swoją gotowość do odbioru końcowego.
4. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego nie później w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej gotowości przez wykonawcę w formie pisemnej. Z czynności odbioru końcowego robót sporządza się protokół końcowego odbioru robót.
5. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie przez wykonawcę w formie papierowej dokumentacji powykonawczej robót, dokumentacji dotyczącej wykorzystanych materiałów, protokołów wykonanych sprawdzeń, pomiarów, dokumentów gwarancji udzielonych przez producentów materiałów użytych do wykonania umowy, wszelkich certyfikatów, deklaracji, zezwoleń i dopuszczeń wymaganych przez prawo dla prawidłowego korzystania z dostarczonych materiałów. Wszelkie czynności związane z uzyskaniem dokumentów, wykonuje wykonawca na własny koszt.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, które nadają się do usunięcia zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 5 dni od dnia podpisania protokołu, w którym stwierdzono wady, chyba że strony ustalą inny termin usunięcia w tym protokole. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłosi gotowość do odbioru nie przyjętych poprzednio wadliwych robót. Usunięcie wad przez wykonawcę, zamawiający potwierdzi w protokole odbioru.

§ 6. Wynagrodzenie i płatności

1. Wynagrodzenie określone umową jest wynagrodzeniem ryczałtowym i odpowiada ofercie złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne, w ramach którego umowa jest zawierana.
2. Łączne wynagrodzenie za wykonanie umowy wyniesie brutto zł, w tym netto oraz zł podatku VAT według stawki %.
3. Wykonawca, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót wystawi fakturę dla zamawiającego.
4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć kosztów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca oświadcza, że wszelkie wydatki, które zobowiązany będzie ponieść w celu należytego wykonania umowy skalkulował w wynagrodzeniu za wykonanie umowy, dlatego zrzeka się dochodzenia ich zwrotu od zamawiającego.
5. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wykonawcy nr, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przy czym zapłata wynagrodzenia będzie wstrzymana do czasu przedstawienia przez wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom tam, gdzie wykonanie robót lub innych czynności określonych umową zostanie podzleczone zgodnie z warunkami umowy. Wstrzymanie płatności w sytuacji, o której mowa powyżej nie oznacza, iż zamawiający pozostaje w opóźnieniu w płatności, wykonawca w takiej sytuacji nie ma uprawnienia do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.
6. Wynagrodzenie należne wykonawcy nie może być przedmiotem cesji bez uprzedniej zgody zamawiającego w formie pisemnej.

§ 7. Kary umowne

1. Niezależnie od faktu i wysokości poniesionej szkody, strony ustalają odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w umowie w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) za zwłokę, w terminie ustalonym w umowie w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w ustalonym w umowie lub przez strony terminie w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
 - 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego w całości lub części z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia,
2. Łączna suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia.
3. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kary umownej, uprawniona strona wystawi notę obciążeniową i wezwie drugą stronę do jej zapłaty. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej przez stronę.
4. Kary umowne naliczone z przyczyn, które następnie stanowią uzasadnienie odstąpienia od umowy, podlegają zaliczeniu na poczet kary z tytułu odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary za nieterminowe wykonanie obowiązków

wynikających z umowy lub za nienależyte wykonanie umowy naliczane będą do dnia odstąpienia od umowy.

5. Kara umowna ma charakter sankcyjno-dyscyplinujący i nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Strony odszkodowania w wyższej wysokości, na zasadach ogólnych.

§ 8 Gwarancja i rękojmia.

1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec zamawiającego za wady, które mogłyby powstać podczas realizacji przedmiotowego zadania, w tym dostarczonych materiałów oraz urządzeń, zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony, a w szczególności odpowiada za wady powstałe wskutek niezgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi.
2. Gwarancja udzielona przez producenta urządzeń zastosowanych w instalacji wynosi miesięcy.
3. Zamawiający może wykonywać względem wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów materiałów i urządzeń użytych do wykonania umowy.,
4. Wykonawca udziela zamawiającemu na wykonanie przedmiotowego zadania, użyte do ich wykonania materiały, rękojmi na okres miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.
5. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania wykonawcy o stwierdzonych wadach. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż na 14 dni od dnia wykrycia wady. Zgłoszenie może nastąpić, faksem, e-mailem lub korespondencyjnie na adres:i powinno wskazywać rodzaj stwierdzonej wady.
6. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że strony ustalą inny termin w formie pisemnej.
7. Jeżeli zgłoszenie wady z tytułu rękojmi wykonawcy następuje mailowo, odbywać się ono będzie na adres , w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
8. Jeżeli usunięcie wady we wskazanym w ust. 4 terminie nie będzie możliwe ze względu na jej charakter lub złożoność, wykonawca zawiadamia zamawiającego o tym w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wady, w sposób przyjęty dla zgłoszenia wady z tytułu rękojmi, wskazując termin jej usunięcia. Termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji chyba, że strony na piśmie ustalą inny termin.
9. Usunięcie wady winno być każdorazowo potwierdzone przez zamawiającego w formie pisemnej.
10. W przypadku nieusunięcia wady przez wykonawcę w terminie zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, ma prawo usunąć ją we własnym zakresie i obciążyć poniesionymi kosztami wykonawcę. Nie wyłącza to żądania zapłaty kar umownych za zwłokę.

§ 9. Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części również wtedy, gdy:

- 1) nastąpi rozwiązanie lub likwidacja wykonawcy,
 - 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,
 - 3) wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w ustalonym terminie i pomimo wezwania zamawiającego w formie pisemnej do rozpoczęcia prac nie czyni tego, w wyznaczonym dodatkowo terminie,
 - 4) wykonawca przerwał wykonywanie umowy bez obiektywnej i niezależnej od siebie przyczyny oraz pomimo pisemnego wezwania zamawiającego do rozpoczęcia jej wykonywania, nie czyni tego, w wyznaczonym dodatkowo terminie,
 - 5) w każdym przypadku zwłoki w wykonaniu umowy dłuższej niż 30 dni, licząc od ustalonego w umowie terminu wykonania umowy.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1,2 powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia przez zamawiającego wiadomości o podstawie odstąpienia. Odstąpienie następuje z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia z zachowaniem formy pisemnej.

§ 10. Korespondencja

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej, sporządzana będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy oraz numery:
 - 1) dla zamawiającego:
nazwa: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu siedziba: ul. Walerego Waygarta 8,
37-700 Przemyśl e-mail: przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl
 - 2) dla Wykonawcy:
nazwa:
siedziba:
telefon: e-mail:
2. Zmiana wskazanych powyżej danych teleadresowych może być dokonywana przez stronę, której zmiana dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej strony po jej zawiadomieniu w formie pisemnej. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.

§ 11. Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, chyba, że z umowy wynika co innego.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, to jest spowodowanych w szczególności:
 - 1) zmianą stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,

- 3) siłą wyższą rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części.
- W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są powiadomić o tym drugą stronę na piśmie i dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy zwartej z wybranym wykonawcą w stosunku do treści wybranej oferty w następujących przypadkach:
- a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku:
- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac ,
 - zmiany przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej, które powodują konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,,
 - nie otrzymania stosownych decyzji od organów publicznych, koniecznych do wykonania umowy,
- b) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia w przypadku:
- zmian technologicznych, w szczególności: konieczności realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych/technicznych , materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu
 - zmiany materiałów i urządzeń na materiały i urządzenia o lepszych parametrach technicznych
4. Na wniosek wykonawcy w trakcie prowadzenia robót mogą być wykonane roboty zamienne, tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub bardziej funkcjonalne od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.
5. Na wniosek zamawiającego w trakcie prowadzenia prac mogą być wykonane roboty zamienne, jeżeli zamawiający uzna, iż zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej, a roboty zamienne nie spowodują zwiększenia wartości robót.
6. W przypadkach wskazanych w ust. 4 i 5 strony sporządzą protokół konieczności, podpisany przez strony.

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli stron

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do poinformowania wszystkich swoich pracowników, których dane są udostępniane drugiej stronie w celu realizacji umowy o udostępnieniu tych danych osobowych, a także zobowiązują się do udzielenia tym

pracownikom wszelkich wymaganych przepisami prawa informacji przetwarzania danych osobowych przez drugą stronę wynikających z art. 13 lub 14 RODO.

2. Strony przeکاżą sobie wzajemnie wszelkie informacje, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO w postaci klauzuli informacyjnej.
3. Strony zobowiązują się wykonać ciążący na nich obowiązek informacyjny względem osób, których dane dotyczą, najpóźniej w momencie pierwszego przekazania.
4. Strony zobowiązują się do rzetelnego wypełnienia ciążącego na nich obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO względem wszystkich swoich pracowników w imieniu drugiej strony.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Nieważność któregoś z postanowień umowy, w całości lub w części, nie wpływa na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim wypadku strony zastąpią postanowienia nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym możliwym stopniu ich woli.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z umową lub jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Klauzula informacyjna

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa informuje, że:

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa z siedzibą przy ul. Waygarta 8, 37-700 Przemyśl, tel. 166763700, e-mail: biuro.podawcze.poprz@prokuratura.gov.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Leszek Pleśniak, tel. 166763719 e-mail: poprz.iod@prokuratura.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. 3035-7.262.7.2026.4
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1302 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto, dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 - 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia – art. 75 Pzp;
 - 2) żądania sprostowania swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może:
 - a) skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp – art. 19 ust. 2 ustawy Pzp,
 - b) naruszać integralności protokołu oraz jego załączników – art. 76 ustawy Pzp;
 - 3) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 18 ust. 2 RODO, z tym że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania – art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;
 - 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:
 - 1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 - 2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- 3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
11. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.