

HK.9011.3.17.2025

Wałcz, dnia 28.03.2025 r.

**Wójt Gminy Wałcz**  
**ul. Dąbrowskiego 8**  
**78-600 Wałcz**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
NA TERENIE GMINY WAŁCZ  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu** zgodnie z § 23 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 pkt 2), ust. 4 pkt 1), ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedkłada dokonaną ocenę obszarową jakości wody pochodzącej z 14 wodociągów publicznych, sieci wodociągowej w miejscowości Kołatnik oraz Ostrowiec, a także z ujęcia własnego należącego do pomiotu działającego na rynku spożywczym Józefa Frydryka, PRO NATURA, Chwiram 88A oraz z ujęcia własnego należącego do pomiotu wykorzystującego wodę w budynkach użyteczności publicznej, tj. Eweliny Brzeskiej „Nad Piławą”, Głowaczewo 7, zlokalizowanych na terenie Gminy Wałcz za 2024 r.

Dokonanie przedmiotowej oceny umożliwiły podejmowane w 2024 roku działania w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz prowadzona kontrola wewnętrzna przez producenta wody.

Za podstawę oceny wzięto wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na terenie Gminy Wałcz 45 miejscowości zaopatrywanych było przez 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych w miejscowościach: Golce, Różewo, Ługi Wałeckie, Witankowo, Nakielno, Szwecja, Rudki, Dobino, Wałcz Drugi, Zdbice, Kłosowo, Czechyń, Lipie i Dobrogoszcz. Wszystkie wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych. Ponadto miejscowości zlokalizowane na terenie Gminy Wałcz, tj.: Kołatnik, Pluskota i Ostrowiec zaopatrywane są w wodę do spożycia z wodociągu Wałcz, którego zarządcą jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Plac Polski 1, 78-600 Wałcz.

Producentem i jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na omawianym terenie jest Gmina Wałcz. Ponadto Gmina Wałcz odpowiada również za jakość wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej do miejscowości Kołatnik, Pluskota i Ostrowiec, której producentem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu.

W 2024 roku stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych hydroforni oraz urządzeń do uzdatniania wody utrzymany był bez zastrzeżeń.

Liczbę ludności zaopatrywanej w wodę pochodzącą z wodociągów publicznych, wielkość dobową produkcji dostarczanej wody, zaopatrywane miejscowości oraz sposób uzdatniania wody do spożycia przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Wodociąg                         | Liczba ludności<br>zaopatrywanej<br>w wodę | Wielkość<br>produkcji<br>[m <sup>3</sup> /dobę] | Zaopatrywane<br>miejscowości                                                                                                        | Uzdatnianie<br>wody (metody) | Jakość wody na<br>koniec 2024 r. |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Golce                            | 2787                                       | 369,30                                          | Golce, Karsibór,<br>Kłębowiec, Glinki,<br>Górnica, Łaski<br>Wałeckie, Jeziorko,<br>Kolno, Boguszyn,<br>Omulno, Lubno,<br>Świątosław | napowietrzanie<br>filtracja  | przydatna do<br>spożycia         |
| 2.  | Różewo                           | 1543                                       | 175,22                                          | Różewo, Chwiram                                                                                                                     | napowietrzanie,<br>filtracja | przydatna do<br>spożycia         |
| 3.  | Ługi Wałeckie                    | 1933                                       | 204,20                                          | Ługi Wałeckie,<br>Brzezinki, Papowo,<br>Dzikowo, Strączno,<br>Gostomia,<br>Popowo, Łąki                                             | napowietrzanie<br>filtracja  | przydatna do<br>spożycia         |
| 4.  | Witankowo                        | 954                                        | 145,41                                          | Witankowo,<br>Sitowo, Chude,<br>Wiesiółka, Czapla                                                                                   | napowietrzanie<br>filtracja  | przydatna do<br>spożycia         |
| 5.  | Nakielno                         | 861                                        | 103,16                                          | Nakielno, Rutwica,<br>Prusinowo,<br>Prusinówko,<br>Nagórze                                                                          | napowietrzanie<br>filtracja  | przydatna do<br>spożycia         |
| 6.  | Szwecja                          | 812                                        | 92,85                                           | Szwecja                                                                                                                             | napowietrzanie<br>filtracja  | przydatna do<br>spożycia         |
| 7.  | Rudki                            | 781                                        | 81,20                                           | Rudki, Dębołęka,<br>Dobrzyca                                                                                                        | napowietrzanie               | przydatna do<br>spożycia         |
| 8.  | Dobino                           | 619                                        | 113,90                                          | Dobino,<br>Przybkowo                                                                                                                | napowietrzanie<br>filtracja  | przydatna do<br>spożycia         |
| 19. | Wałcz Drugi                      | 201                                        | 18,19                                           | Wałcz Drugi                                                                                                                         | napowietrzanie               | przydatna do<br>spożycia         |
| 10. | Zdbice                           | 157                                        | 21,15                                           | Zdbice                                                                                                                              | napowietrzanie               | przydatna do<br>spożycia         |
| 11. | Kłosowo                          | 121                                        | 11,89                                           | Kłosowo                                                                                                                             | napowietrzanie<br>filtracja  | przydatna do<br>spożycia         |
| 12. | Lipie                            | 7                                          | 2,15                                            | Lipie                                                                                                                               | napowietrzanie               | przydatna do<br>spożycia         |
| 13. | Czechyń                          | 38                                         | 6,52                                            | Czechyń                                                                                                                             | napowietrzanie<br>filtracja  | przydatna do<br>spożycia         |
| 14. | Dobrogoszcz                      | 49                                         | 5,48                                            | Dobrogoszcz,<br>Jarogniewie                                                                                                         | napowietrzanie<br>filtracja  | przydatna do<br>spożycia         |
| 15. | Sieć<br>wodociągowa<br>Kołatnik  | 143                                        | 17,97                                           | Kołatnik, Pluskota                                                                                                                  | -                            | przydatna do<br>spożycia         |
| 16. | Sieć<br>wodociągowa<br>Ostrowiec | 604                                        | 85,51                                           | Ostrowiec                                                                                                                           | -                            | przydatna do<br>spożycia         |

Ponadto wg potrzeb dezynfekcję wody przeprowadza się metodami chemicznymi przy zastosowaniu podchlorynu sodu.

Pod nadzorem PSSE w Wałczu znajduje się również:

- a) ujęcie własne podmiotu działającego na rynku spożywczym Józefa Frydryka, PRO NATURA Chwiram 88A. Producentem wody, jednostką odpowiedzialną za jakość wody jest Józef Frydryk, PRO NATURA Chwiram 88A, 78-600 Wałcz. Wielkość produkcji wody wynosiła <10 m<sup>3</sup>/dobę. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę wynosiła szacunkowo 7 osób. Woda przeznaczona do spożycia jest wodą surową, brak jest urządzeń uzdatniających wodę. W miarę potrzeb dezynfekcję wody prowadzi się podchlorynem sodu.
- b) ujęcie własne należące do pomiotu wykorzystującego wodę w budynkach użyteczności publicznej, tj. Eweliny Brzeskiej „Nad Piławą”. Producentem wody, jednostką odpowiedzialną za jakość wody jest Ewelina Brzeska „Nad Piławą”, Głowaczewo 7, 78-600 Wałcz. Wielkość produkcji wody wynosiła <10 m<sup>3</sup>/dobę. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę wynosiła szacunkowo 40 osób (korzystających z usług noclegowych). Woda przeznaczona do spożycia jest wodą surową, brak jest urządzeń uzdatniających wodę. W miarę potrzeb dezynfekcję wody prowadzi się podchlorynem sodu.

W związku z przekroczeniem dopuszczalnych wartości parametrów wody w 2024 r. wydano ogółem 8 decyzji: 1 decyzję w sprawie braku przydatności do spożycia, 2 decyzje dotyczące warunkowej jakości wody do spożycia, 1 decyzję wygaszającą, 1 decyzję zmieniającą termin wykonania obowiązków decyzji oraz 3 decyzje umarzające wszczęte postępowania administracyjne, tj.:

- a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 09.10.2024 r. decyzję nr HK.57.2024 o braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Dobino, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło działania naprawcze, jednakże okazały się one nieskuteczne, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie parametru wskaźnikowego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C. W następstwie tego PPIS w Wałczu wydał upomnienie do dobrowolnego wykonania obowiązku wymienionego w ww. decyzji. Ponowny pobór próbek przeprowadzony w ramach nadzoru sanitarnego po raz kolejny nie wykazał przekroczeń w zakresie parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli, natomiast wykazał przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C. W badanej wodzie wykluczono także obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych. W związku z powyższym PPIS w Wałczu stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 09.10.2024 r. nr HK.57.2024, która stała się bezprzedmiotowa, jednocześnie wszczął postępowanie administracyjne w zakresie parametru wskaźnikowego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C i wydał w dniu 15.11.2024 r. decyzję nr HK.67.2024 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Dobino. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania w badanym zakresie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
- b) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z przesłanym przez zarządcę wodociągu powiadomieniem laboratorium o przekroczeniu parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli w ilości 8 jtk/100 ml, z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Nakielno, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie

naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarządca wodociągu podjął skuteczne działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu urządzeń stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej. Na podstawie powtórnych sprawozdań z wyników badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej i stwierdzeniu, iż jakość wody odpowiada w badanym zakresie wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), PPIS w Wałczu wydał w dniu 20.06.2024 r. decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.

- c) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Różewo, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru manganu w wodzie do spożycia, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło działania naprawcze, które okazały się nieskuteczne, w związku z czym PPIS w Wałczu wydał w dniu 04.10.2024 r. decyzję nr HK.54.2024 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Różewo. Zarządca wodociągu zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z prośbą o zmianę terminu wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji, motywując swą prośbę podjęciem działań naprawczych polegających na wymianie złóż katalitycznych, ich aktywacji oraz nastawie filtrów odmanganiających. W związku z powyższym PPIS w Wałczu wydał w dniu 08.11.2024 r. decyzję nr HK.65.2024 zmieniającą termin wykonania wydanej w dniu 04.10.2024 r. decyzji nr HK.54.2024. Powyższe działania naprawcze okazały się skuteczne, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
- d) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z przesłanym przez zarządcę wodociągu powiadomieniem laboratorium o przekroczeniu parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli w ilości 7 jtk/100 ml, z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Rudki, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarządca wodociągu podjął skuteczne działania naprawcze polegające na zwiększeniu dezynfekcji w stacji uzdatniania wody oraz płukaniu sieci wodociągowej. Na podstawie powtórnych sprawozdań z wyników badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego i stwierdzeniu, iż jakość wody odpowiada w badanym zakresie wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), PPIS w Wałczu wydał w dniu 03.09.2024 r. decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.
- e) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Golce, stwierdził przekroczenie parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli w oszacowanej liczbie 7 jtk w 100 ml. W związku z powyższym wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarządca wodociągu podjął skuteczne działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu urządzeń stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej. Na podstawie powtórnych sprawozdań z wyników badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego i stwierdzeniu, iż jakość wody odpowiada w badanym zakresie wymaganiom

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), PPIS w Wałczu wydał w dniu 26.07.2024 r. decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.

W omawianym okresie czasu do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Wałczu nie została zgłoszona żadna reakcja niepożądana, a jakości wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z pozostałych wodociągów, ujęć własnych oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Kołatnik i Ostrowiec zlokalizowanych na terenie Gminy Wałcz nie kwestionowano.

Na podstawie sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wałczu, sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz prowadzonego postępowania administracyjnego, jak również oszacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów na dzień 31 grudnia 2024 r., wodę pochodzącą z:

- 14 wodociągów publicznych,
- sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowościach Kołatnik i Ostrowiec,
- ujęcia własnego Józefa Frydryka, PRO NATURA Chwiram 88A,
- ujęcia własnego należącego do pomiotu wykorzystującego wodę w budynkach użyteczności publicznej, tj. Eweliny Brzeskiej „Nad Piławą”, Głowaczewo 7

zlokalizowanych na terenie Gminy Wałcz oceniono jako przydatną do spożycia.

mgr inż. Marta Mikołajczak-Brusiło  
p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Wałczu  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz,
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie,  
ul. Spedytorska 6/1, 70-632 Szczecin,
3. Prezes Wód Polskich, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa.