Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Słupsku

HK.9022.1.233.2026.PDZ
Słupsk, 17.09.2026r.

KOMUNIKAT Nr 50.HK.2026 w sprawie przekroczeń mikrobiologicznych w wodzie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego zaopatrującego miejscowości: Kępice, Warcino, Łużki, ujęte w sprawozdaniu z badań wody z dnia 14.09.2026 r. wykazały niezgodność z wartością parametryczną w zakresie **ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C** wynik: >300 jtk/1ml, przy dopuszczalnej wartości: 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU

Przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C nie stwarza istotnego zagrożenia.

UWAGA: Dzieciom, osobom starszym i ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS) wodę przeznaczoną do spożycia, przygotowywania posiłków, do mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy przegotowywać.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku zobowiązał zarządcę urządzenia wodociągowego do:

- powiadomienia odbiorców o jakości wody do spożycia;
- podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do spożycia w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C oraz do wartości parametrycznych niestanowiących potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego;

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku
ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk
tel.(59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
adres e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-73859-82772-EUHIF-22