



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim

KOMUNIKAT Nr 16/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim
z dnia 21 października 2025 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu
Gudowo, gm. Drawsko Pomorskie, pow. drawski zaopatrującego 382 mieszkańców
miejscowości Gudowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim po zapoznaniu się z
wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 20.10.2025 r. stwierdził, że woda nie spełnia
wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie
parametru mikrobiologicznego – bakterie grupy coli w ilości 12 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Podmiejska 3, 78-500 Drawsko Pomorskie,
zarządzający wodociągiem Gudowo został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła
zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia
jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Małgorzata Janda

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim
/dokument podpisany elektronicznie/