

HK.90820.1.23.2025.TN

KOMUNIKAT z dnia 6 listopada 2025 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
czwartek, 6 listopada 2025 r., godz. 11:00



KOMUNIKAT nr 19/2025

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich
z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dotyczy wodociągu publicznego Strzelce Opolskie zaopatrującego Strzelce Opolskie,
Roźniatów, Szymiszów, Szczepanek, Brzezina, Biadacz, Dziewkowice.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w okresie od 10 września do 27 października 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

informuje, że:

- zawartość siarczanów w okresie od 10 września do 27 października 2025 r. wahała się od 242 mg/l do 268 mg/l; stężenie siarczanów w wodzie do spożycia nie powinno przekraczać 250 mg/l
- **aktualnie woda w wodociągu publicznym Strzelce Opolskie, pomimo przekroczenia wartości parametrycznych, nie stanowi potencjalnego zagrożenia zdrowotnego dla ludzi**
- występowanie siarczanów(VI) w wodzie do picia może wpływać na smak, a bardzo wysokie stężenia mogą powodować u niezaadaptowanych konsumentów efekt przeczyszczający (przy stężeniu 400–500 mg/l). Zmiany smaku wody powodowane przez siarczany zależne są od rodzaju związanego z nimi kationu. Stwierdzono, że progi wyczuwalności smaku zmieniają się w zakresie od 250 mg/l dla siarczanu(VI) sodu do 1000 mg/l dla siarczanu(VI) wapnia. Powszechnie uważa się, że pogorszenie smaku wody przy stężeniu nieprzekraczającym 250 mg/l jest znikome.
- siarczany(VI) mogą przyczyniać się do korozji systemów dystrybucyjnych
- jakość wody w wodociągu publicznym Strzelce Opolskie jest stale monitorowana

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich zapewnia konsumentom doradztwo w przedmiotowej sprawie pod numerem telefonu 77 44 00 325.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich**

mgr Katarzyna Kanoza
*/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*/*

* Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 39³ ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga odrębnego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 39³ § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej.