



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koninie

ON-HK.9020.1.761.2025

Konin, dnia 3 września 2025 r.

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
w wodociągu publicznym Kramsk
za okres od 22.08.2025 r. do 01.09.2025 r.**

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdanie z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Kramsk w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kramsku przy ul. Kościelnej 24a;
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kramsku przy ul. Kościelnej 24a;
- analizę podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzony nadzór nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia

informuje, że

**jakość wody z wodociągu publicznego Kramsk
w okresie od 22.08.2025 r. do dnia 01.09.2025 r. w badanym zakresie
spełniała wymagania
określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg publiczny Kramsk zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Barce, Biechowy, Bilczew, Borki, Brzózki, Chmielnik, Dębicz, Drażek, Górka, Grabczyna, Grabowe, Helenów Pierwszy, Helenów Drugi, Jabłków, Kędziorki, Konstantynów, Kramsk, Kramsk Łazy, Kramsk Łęgi, Kramsk Pole, Ksawerów-Dębicz, Ksawerów nad Wartą, Książy Ostrów, Kuźnica, Lichnowo, Marysin, Milin, Niwka, Nowy Czarków, Osowce, Patrzyków, Pąchów, Podbór, Podgór, Podgórz, Pogorzałki, Polic, Ranna, Rysiny, Saklak, Stanisławów, Stawisko, Strumyk, Stukol, Święciec, Święte, Tobułka, Trzy Borki, Waclawów, Wielany, Winnica, Wysokie, Żekie.

Zgodnie z harmonogramem w sierpniu 2025 r. wykonano badanie wody w ramach monitoringu grupy A – sprawozdanie z badań Nr W-809-S/2025 z dnia 28.08.2025 r. wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdanie z badań nr: SCR/1/7787/2022/RT z dnia 22.11.2022 r. oraz

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051
Sekcja Higieny Komunalnej
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
NIP 6651743952 | REGON 000778188-00024
BDO: 000134441
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

SCR/1/7787/2022/RD z dnia 12.01.2023 r. wykonane przez Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach).

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nie zaszyły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Kramsku
(poprzez e-Doręczenia: AE:PL-77726-78313-FRUDE-28)
2. Wójt Gminy Kramsk
(poprzez e-Doręczenia: AE:PL-86516-66332-WRRFG-23)
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Daria Stasikowska, tel.: 632209910

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	0f9c61fe4a61413daaeb7079185ca01a	
Nazwa dokumentu	ONHK902017612025 Ocena Kramsk.pdf	
Tytuł dokumentu	ONHK902017612025 Ocena Kramsk	
Skrót dokumentu	9d5f1bdf08bca3e6bfcfb3d1671eef2ea3010ebc9729d27fd120bad4784f5dcc	
Wersja dokumentu	1.3	
Data dokumentu	2025-09-01	
Podpis	Podpisany przez	Zastępcą PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-09-03
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.20.13
Data wydruku	2025-09-03	
Autor wydruku	Daria Stasikowska (Młodszy asystent) ON-HK	