



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie

KOMUNIKAT Nr 3/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej ze strefy zaopatrzenia w wodę tj. ujęcie indywidualne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku, Podborsko 12, 78-220 Tychowo – Hydrofornia w dniu 16 lipca 2026 r. (data otrzymania Powiadomień o przekroczeniu 20 lipca 2026 r.), stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą:

- żelaza w ilości 725 µg/l [$\pm$ 109] (przy wymaganiach 200 µg/l),
- manganu w ilości 94,6 µg/l [$\pm$ 14,2] (przy wymaganiach 50 µg/l),


co jest niezgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026, poz. 748).

Strefa zaopatrzenia w wodę tj. ujęcie indywidualne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku, Podborsko 12, 78-220 Tychowo, zaopatruje w wodę 23 odbiorców.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie informuje, że:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków;
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania;
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów;
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Stwierdzone przekroczenia żelaza i manganu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, natomiast mogą obniżyć cechy organoleptyczne wody (powodować mętność, zmianę smaku i barwy).



Zarządcą ujęcia indywidualnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku, Podborsko 12, 78-220 Tychowo.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Katarzyna Kozłowska

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie
ul. Przechodnia 2 | 78-200 Białogard
+48 94 312 20 55
adres e-mail: psse.bialogard@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37126-77918-ABDDW-21