



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

PSK.9020.1.156.2026.DS
Rzeszów, 2026-10-29

KOMUNIKAT Nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
z 29.10.2026 r.

O BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Szkole Podstawowej w Futomie (gmina Błażowa, powiat rzeszowski) zaopatrującego konsumentów Szkoły Podstawowej w Futomie oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Futomie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranej w dniu 26.10.2026 r. (wpłynęły w dniu 29.10.2026 r.) w ramach bieżącego nadzoru w punkcie zgodności tj.: kran w kuchni w Szkole Podstawowej w Futomie (sprawozdanie z badań nr DL.LHK.9051.759.2026 z dnia 29.10.2026 r.) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 37 jtk/100ml.

Dopuszczalna wartość parametryczna wynosi 0 jtk/100 ml, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748).

W zbadanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków jelitowych.

W dniu 29.10.2026 r. została wydana decyzja administracyjna znak
PSK.9020.1.759.2026.AM o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Obecność bakterii grupy coli w wodzie świadczy o jej zanieczyszczeniu mikrobiologicznym i stwarza zagrożenie dla zdrowia. Spożycie takiej wody może powodować m.in. dolegliwości żołądkowo-jelitowe, biegunkę, bóle brzucha, nudności i wymioty. Szczególnej ostrożności wymagają dzieci, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością.

W związku z powyższym:

- woda z kranu nie może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
- woda może być stosowana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Gmina Błażowa będąca zarządcą wodociągu została zobowiązana do podjęcia działań naprawczych celem przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748) oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 79a | 35-040 Rzeszów
+48 17 74 21 308
adres e-mail: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-82552-32063-RRIGH-16

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w tej sprawie.

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Jaromir Ślaczka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym