

**Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
zaprasza**

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania usługi: **remont systemów wentylacyjnych w dwóch dygestoriach Oddziału Centralnego Laboratorium w Pruszczu Gdańskim.**

1. Ofertę należy złożyć: e-mailem na adres ocl-pruszcz-gdanski@piorin.gov.pl.
2. W e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: „**Remont systemów wentylacyjnych w dwóch dygestoriach Oddziału Centralnego Laboratorium w Pruszczu Gdańskim**”.
3. Ceny podane w ofercie, mają być wyrażone cyfrą i słownie.
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką.
5. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
6. Opis przedmiotu zamówienia:
 - A. Przedmiotem zamówienia jest: remont systemów wentylacyjnych w dwóch dygestoriach Oddziału Centralnego Laboratorium w Pruszczu Gdańskim.
 - B. Miejsce wykonania prac: Oddział Centralnego Laboratorium w Pruszczu Gdańskim, ul. Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański.
 - C. Podstawowe dane:

Dokumentacja techniczna oraz sprawozdania z badania rutynowego obydwu dygestoriów w załączeniu.
 - D. Zakres prac:

DYGESTORIUM NR 1 (szczelinowe)

 - a. demontaż istniejącej, nieszczelnej instalacji odciągowej dygestorium na odcinku o długości ok. 175 cm;
 - b. wymiana zużytych bądź niedopasowanych elementów rurociągu na nowe, o większej średnicy, dostosowanej do króćca wychodzącego z dygestorium (z zastosowaniem redukcji na krańcowym odcinku instalacji, celem zachowaniem istniejącego przepustu w ścianie zewnętrznej; preferowany montaż łuków segmentowych);
 - c. wymiana wentylatora kanałowego na wydajniejszą jednostkę o charakterystyce przepływowej, ściśle dopasowanej do geometrii i oporów skorygowanej instalacji dygestorium (preferowany wentylator kanałowy, promieniowy z łopatkami wygiętymi do tyłu);

- d. podłączenie elektryczne do istniejącej instalacji, kompatybilne z układem sterowania z fabryczną regulacją (50%/100%) wraz z kalibracją wbudowanego czujnika/miernika przepływu powietrza do skorygowanej charakterystyki instalacji;
- e. przeprowadzenie odbiorowych pomiarów anemometrycznych w świetle okna otwartego na wysokość 0,50 m oraz testu dymnego, potwierdzających uzyskanie stałej, bezpiecznej prędkości przepływu powietrza, zgodnie z normą EN 14175-4.

DYGESTORIUM NR 2 (szyberkowe)

- a. korekta geometrii istniejącego przewodu poziomego poprzez nadanie mu właściwego spadku w kierunku zewnętrznym;
 - b. montaż trójnika wentylacyjnego z funkcją odwadniającą za przegrodą budowlaną z przedłużoną odnogą odpływową (pionu zrzutowego skroplin);
 - c. wymiana zużytych bądź niedopasowanych elementów rurociągu wraz z materiałami i urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (preferowane tworzywa chemoodporne);
 - d. sprawdzenie poprawności działania oraz szczelności instalacji wentylacyjnej po wykonanych pracach remontowych.
- E. Złożenie oferty ma być poprzedzone wizją lokalną, podczas której Wykonawca ma możliwość dokonania własnych pomiarów oraz proponowania zmian w ofercie w zakresie wymaganych prac, pod warunkiem braku negatywnego ich wpływu na prawidłowe i długotrwałe funkcjonowanie dygestoriów.
- F. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- G. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa oraz sztuką inżynierską, przez personel o kwalifikacjach i uprawnieniach, wymaganych aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie (o ile są potrzebne do realizacji zamówienia).
- H. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
- I. Wykonawca po zakończeniu prac uprządkuje miejsce, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia, pozostawiając go w stanie nie pogorszonym.
- J. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia oraz montowane urządzenia gwarancji na okres co najmniej 2 lat od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

7. Wymagany termin realizacji ewentualnego zamówienia: **do dnia 30.09.2026 roku.**

8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: **cena – 100%.**

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymagania.

9. Propozycja Wykonawcy ma zawierać formularz oferty wg załączonego wzoru oraz specyfikację montowanych elementów.

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.

10. Termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia **08.07.2026 roku do godziny 14:00.**

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pani Agata Jędrzejewicz, tel.: 734116122, e-mail: agata.jedrzejewicz@cl.piorin.gov.pl

Pani Dorota Przybylska tel.: 734116169, e-mail: ocl-pruszcz-gdanski@piorin.gov.pl

12. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy: umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Pruszcz Gdański, dnia 01.07.2026r.

.....
(podpisał w imieniu Zamawiającego)

W załączeniu:

Wzór formularza oferty.

Dokumentacja techniczna dygestorium nr 1.

Sprawozdanie z badania rutynowego dygestorium nr 1.

Sprawozdanie z badania rutynowego dygestorium nr 2.