



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie

INFORMACJA II

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie
z dnia 14 września 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia
Kaliszkowice Ołobockie zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Kaliszkowice
Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Biskupice Zabaryczne.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej ze strefy zaopatrzenia Kaliszkowice Ołobockie informuje, że jakość wody uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym. Przeprowadzone badania nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w zakresie obecności: bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków jelitowych oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C. określonych w załączniku nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. z 2026r. poz. 748).

Nadal utrzymuje się niezgodność z wartością parametryczną w zakresie parametru fizykochemicznego – mangan na poziomie od 88 do 108 µg/l (przy wymaganej wartości parametrycznej 50 µg/l).

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną parametru mangan nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, może jedynie obniżyć cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Zarządca wodociągu prowadzi prace mające na celu doprowadzenie wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz.748).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze



Emilia Adamiak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie
ul. Gen. Sikorskiego 58 | 63-500 Ostrzeszów
+48 62 732 07 70
Sekretariat.psse.ostrzeszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-95130-30347-BVDSI-10
BDO: 000532323