



Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu
z dnia 04.12.2025 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

**Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Izbice,
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Izbice, Żylice.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody z wodociągu publicznego Izbice nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) w zakresie bakterii grupy coli.

Woda jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi

Wody nie wolno wykorzystywać do: picia, przygotowywania posiłków, mycia i płukania warzyw i owoców, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, utrzymania higieny osobistej.

Woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych - spłukiwanie toalet.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Grażyna Marczyńska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu
/dokument podpisany elektronicznie/