

WYKAZ URZĄDZEŃ

Lp.	urządzenie	nr fabryczny	nr ewidencji UDT	opis
1	Kocioł cieczowy VITOCROSSAL 200 CM2 Producent: VIESSMANN	71474242001141103	N 7203003005	Rok budowy urządzenia 2012, najwyższe ciśnienie dopuszczalne (bar) 4, moc nominalna cieplna (kW) 225, całkowita pojemność wodna (dm ³) 292, najwyższa temperatura dopuszczalna 110 °C, palnik na gaz ziemny VIESSMAN WERKE typ Matrix, nr fabryczny 7457202201129105 Mały przegląd eksploatacyjny co 6 miesięcy Duży przegląd eksploatacyjny co 12 miesięcy Forma Dozoru UDT: ograniczony
2	Stały zbiornik ciśnieniowy VITOCCELL-L 100 CVL (stały zbiornik / podgrzewacz wody CWU) Producent VIESSMANN	7497184200545101	135/B/12	Rok budowy urządzenia 2012, najwyższe ciśnienie dopuszczalne (bar) 10, pojemność zbiornika (dm ³) 500, najwyższa temperatura dopuszczalna 95 °C, rodzaj płynu pod ciśnieniem – woda, przeznaczenie zbiornika i opis pracy – przygotowanie ciepłej wody użytkowej Zaleca się coroczną kontrolę działania anody magnezowej Forma Dozoru UDT: ograniczony
3	Stały zbiornik ciśnieniowy refix Producent REFLEX Typ naczynia refix DE	11L060181875		Rok budowy urządzenia 2012, najwyższe ciśnienie dopuszczalne (bar) 6, pojemność zbiornika (dm ³) 33, najwyższa/najniższa temperatura dopuszczalna od 70/-10 °C, rodzaj płynu pod ciśnieniem – woda, przeznaczenie zbiornika i opis pracy – stabilizacja ciśnienia zimnej wody Forma Dozoru UDT: uproszczony
4	Stały zbiornik ciśnieniowy, naczynie przeponowe ICN 200L Producent REFLEX Typ naczynia reflex N	11L033061627	N 7303024135	Uruchomienie 2012 r.; Forma Dozoru UDT: ograniczony
5	Detektor progowy DEX-12/N (AL) GAZEX	Nr serii: 3135 3694		Uruchomienie 2012 r., data wzorcowania 6.06.2012, kontrole co 3 miesiące, kalibracje co 6 miesięcy

6	Moduł alarmowy MD-2(4) GAZEX	Nr serii: 2128 2348		Forma Dozoru UDT: brak
7	Sygnalizator SL-32 GAZEX	Nr serii: 2130 1735		
9	Detektory CO WG-22-EN, 2 szt. Zainstalowane w garażu przy ul. Nowotoruńskiej 31 w Bydgoszcy			