



Sochaczew, dnia 07 maja 2025 r.

HK.9022.5.40.2025

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Młodzieszynie, ul. Wspólna 42, 96-512 Młodzieszyn**
/dot. Stacji Uzdatniania Wody Nowe Mistrzewice, 96-512 Młodzieszyn/

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań w dniu 07.04.2025 r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej nad jakością wody z punktów poboru tj.:

- Stacja Uzdatniania Wody Nowe Mistrzewice, 96-512 Młodzieszyn - *(kran w hydroforni – woda uzdatniona)* – sprawozdanie z badań: nr 13/W/04/2025/2; nr 13/W/04/2025/1; Nr PSSE-OL-LHK/11/81/2025;
- Oczyszczalnia Ścieków w Młodzieszynie, ul. Wspólna 42, 96-512 Młodzieszyn - *(kran w pomieszczeniu socjalnym – woda uzdatniona)* – sprawozdanie z badań: nr 12/W/04/2025/2; nr 12/W/04/2025/1; Nr PSSE-OL-LHK/11/80/2025.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego SUW Nowe Mistrzewice, gm. Młodzieszyn na podstawie ww. sprawozdań z badań wody, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Z poważaniem

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sochaczewie*

Beata Fergińska

/dokument podpisany elektronicznie/