



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 13 sierpnia 2026 r.

ON-HK.9020.827.2026

Sprawę Sylwia Szymańska
prowadzi: +48 63 220 99 08
sylwia.szymanska@sanepid.gov.pl

INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z 13.08.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowości **Borowo** zaopatrywanej ze strefy zaopatrzenia **Krzymów**.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody ze strefy zaopatrzenia Krzymów informuje, że stwierdzono niezgodności z wartościami parametrycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie liczby bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml) oraz w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów, która wynosi 209 jtk w 1 ml (zalecana wartość w kranie u konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk w 1 ml) w miejscowości Borowo.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdza, że:

woda nadaje się do spożycia przez ludzi tylko po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami wyżej cyt. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

BDO: 000134441

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/