



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach

HK.9020.1.64.2026

Żary, dn. 14.08.2026 r.

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 20
68-300 Lubsko

DECYZJA NR ONS.262.HK.9020.1.64.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach działając na podstawie art.105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 027/2026-14 z dnia 14.08.2026 r.

umarza postępowanie wszczęte w dniu 12.08.2026 r. (znak sprawy: HK.9020.1.64.2026) w sprawie pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z systemu zaopatrzenia w wodę Lubsko Glinka Górna, pobranej do badań przez przedstawicieli PSSE w Żarach w dniu 04.08.2026 r. w ramach kontroli z nadzoru, z uwagi na bezprzedmiotowość.

UZASADNIENIE

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody nr 027/2026-14 z dnia 14.08.2026 r., pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej po działaniach naprawczych w dniu 13.08.2026 r., z systemu zaopatrzenia w wodę Lubsko Glinka Górna gm. Lubsko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach stwierdził, że w badanej próbce wody wartość parametru wskaźnikowego **żelaza** wynosi **43 µg/l**, a wartość parametru wskaźnikowego **manganu** **<5,0 µg/l**, co spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część C tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), w którym wartość parametryczna dla żelaza wynosi 200 µg/l w wodzie pobranej z kranu konsumenta, natomiast manganu 50 µg/l.

W związku z powyższym wydanie decyzji administracyjnej egzekwującej usunięcie nieprawidłowości stało się bezprzedmiotowe. Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach
ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary
+48 68 470 62 58
adres e-mail: psse.zary@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-46756-57132-UUEVC-23

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żarach
mgr Wiesława Kochut
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Sekcja HK;

Sporządziła:

Weronika Pernak-Anklewicz
młodszy asystent sekcji Higieny Komunalnej
Telefon: 68 478 46 94