LEGENDA:

- linie wentylacyjne nawiewne
- linie wentylacyjne wywiewne
- instalacja kanalizacji
- instalacja c.t. zasilanie
- instalacja c.t. powrót
- CT1 — pion instalacji ciepła technologicznego
- rura spustowa
- wywietka kanalizacyjna

Centrala wentylacyjna NM2 dachowa
Vn=215m3/h, Vw=220m3/h
LxSxH=3200x740x1450
nagrzewnica wodna Qgr=5,4kW
wymiennik krzyżowy
Nel=0,8kW+0,8kW,230V
m=350kg

Centrala wentylacyjna NM1 dachowa
Vn=500m3/h, Vw=530m3/h
LxSxH=2550x1408x1475
nagrzewnica wodna Qgr=36,1kW
chłodnica freonowa Qch=19,2kW
wymiennik krzyżowy
Nel=2,4kW+1,35kW,400V
m=440kg

Centrala wentylacyjna NM7 dachowa
Vn=1640m3/h, Vw=1515m3/h
LxSxH=3200x1740x1450
nagrzewnica wodna Qgr=6,3kW
wymiennik krzyżowy
Nel=0,75kW+0,8kW,230V
m=324kg

Centrala wentylacyjna NM4 dachowa
Vn=8850m3/h, Vw=7390m3/h
LxSxH=3350x1290x2150
nagrzewnica wodna Qgr=34,5kW
wymiennik krzyżowy
Nel=3,0kW+2,2kW,400V
m=1024kg

Centrala wentylacyjna NM3 dachowa
Vn=1520m3/h, Vw=1150m3/h
LxSxH=2300x850x1030
Nel=0,5kW+0,5kW,230V
m=268kg

Centrala wentylacyjna NM5 dachowa
Vn=1500m3/h, Vw=1200m3/h
LxSxH=2300x850x1030
nagrzewnica wodna Qgr=18,5kW
wymiennik obrotowy
Nel=0,5kW+0,5kW,230V
m=268kg

Centrala wentylacyjna NM6 dachowa
Vn=1500m3/h, Vw=1200m3/h
LxSxH=2300x850x1030
nagrzewnica wodna Qgr=18,5kW
wymiennik obrotowy
Nel=0,5kW+0,5kW,230V
m=268kg

Agregat chłodniczy do centrali NM1
Qch=14,2kW/40,5kW
m=110kg
zasilanie 6kW, 400V

Agregat VRV
mc&c=1460x945x1265h+(1495x929x1953)mm
m=1212+224kg
zasilanie 25,2kW, 400V

Klimatyzacyjno-grzewczy pojedynczy kanałowy 1/1SKM 115 S 4
Bv/Dv=860x870x560
m=78kg

Rurociąg z rurociągi #160 (zielony)

Rurociąg z rurociągi #160 (pomarańczowy)

FREON

Czerpnia

Czerpnia

Wyrzutnia

WYRZUTY PIONOWE

WYRZUTY PIONOWE

Wentylator WM1
Vw=250m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator WC
Vw=840m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator DK1
Vw=500m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator Wapc
Vw=30m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator DK2
Vw=500m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator DK3
Vw=500m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator WT3
Vw=100m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator WT2
Vw=30m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator WT1
Vw=120m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator WM3
Vw=30m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator WB
Vw=240m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator WM2
Vw=150m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator WT4
Vw=440m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator Sauna
Vw=140m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator WT7
Vw=440m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator WC1
Vw=170m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Wentylator WSP01
Vw=2300m3/h
zasilanie: 0,5kW,230V

Wentylator WSP02
Vw=4230m3/h
zasilanie: 0,5kW,230V

Wentylator Rtw
Vw=100m3/h
zasilanie: 0,3kW,230V

Odsysanie spalin 0201
zasilanie: 1,5kW,400V

Odsysanie spalin 0Cd(kanał)
zasilanie: 7,5kW,400V

Odsysanie spalin 0202
zasilanie: 7,5kW,400V

KOMINEK SPALIN

KOMINEK SPALIN

KOMINEK SPALIN

KSE
Rywalek kondensacyjny

KSE
Rywalek kondensacyjny

KSE
Rywalek kondensacyjny

KE2
Rywalek kondensacyjny

KE4
Rywalek kondensacyjny

KE5
Rywalek kondensacyjny

KE6
Rywalek kondensacyjny

KE7
Rywalek kondensacyjny

KE8
Rywalek kondensacyjny

KE9
Rywalek kondensacyjny

KE10
Rywalek kondensacyjny

KE11
Rywalek kondensacyjny

KE12
Rywalek kondensacyjny

KE13
Rywalek kondensacyjny

KE14
Rywalek kondensacyjny

KE15
Rywalek kondensacyjny

KE16
Rywalek kondensacyjny