LEGENDA:

- Kanał nawiewny
- Kanał wywiewny
- Kanał wywiewny-odpylanie spalin
- Wywiewnik wirowy/ zawór powietrzny
- Nawiewnik wirowy/ zawór powietrzny
- Wywiewnik wirowy dalekiego zasięgu
- Nawiewnik wirowy dalekiego zasięgu
- Klapa ppoż.
- Wewnętrzna jednostka klimatyzacji

N:3000m3/h — ilość powietrza świeżego—nawiew
W:3000m3/h — ilość powietrza usuwanego—wywiew

UWAGI:

1. Szczegółowy dobór elementów na podstawie projektu wykonawczego.
2. Regulacja systemów wg projektu wykonawczego.
3. Urządzenia na dachu postawić na podkonstrukcjach.

Centrala wentylacyjna N85
V=x300m3/h, Vwe=2500m3/h
LxSxH=5135x2180x520
wymiennik krzyżowy Qp=12kW
wymiennik krzyżowy
Nagrzewnica NW1 Qp=7,5kW
m=4,35kg

Nagrzewnica NB1
4xIK, 400V

Wentylator NB1
0,3kW, 230V

Nagrzewnica NW1
4xIK, 400V

Centrala wentylacyjna N85
V=x1500m3/h, Vwe=1500m3/h
LxSxH=1750x1400x495
Nagrzewnica wodna Qp=5,0kW
wymiennik krzyżowy
Qp=12kW
Nagrzewnica NW1
4xIK, 400V

Wentylator NW1
0,3kW, 230V

Centrala wentylacyjna N85
V=x1500m3/h, Vwe=1500m3/h
LxSxH=1750x1400x495
Nagrzewnica wodna Qp=5,0kW
wymiennik krzyżowy Qp=12kW
wymiennik krzyżowy Qp=5,0kW
Nagrzewnica NW1 Qp=7,5kW
Nagrzewnica NB1 Qp=7,5kW
m=4,35kg

Do wentylatora dachowego
WRHB-18-6-3+N (T.SWY, 3x400V)

Do wentylatora
dachowego
WRHB-18-6-3+N
(T.SWY, 3x400V)

Czerpnia ścienna
600x300

Kratka wyciągowa
600x300
pod stropem

Wyciąg

Wyciąg

Wyciąg