

Szczecin, 10-09-2025 r.

Pytania i odpowiedzi

Numer postępowania: OSZ.Z-15.2431.7.2025.AIW

Przedmiot zamówienia:

Badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie zgodnie z art. 62. ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2025 poz. 418)

w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Rejon Szczecin (2 obiekty).

Zadanie nr 2: Rejon Koszalin (2 obiekty).

Zadanie nr 3: Rejon Szczecinek (2 obiekty).

Zamawiający informuje, iż w dniu 10.09.2025 r. do postępowania nr OSZ.Z-15.2431.7.2025.AIW wpłynęły pytania:

Pytanie nr 1:

Proszę o wskazanie ilości obwodów oraz urządzeń do kontroli w Zadaniu nr 1.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie terminów wykonywania przeglądów?

Poniżej odpowiedzi Zamawiającego:

Odpowiedź nr 1:

Zadanie nr 1:

1) Rejon Szczecin, Obwód Drogowy Szczecin - ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin.

Miejsce wykonania pomiarów: Magazyn soli.

Badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych:

Nr	Obwód	Un [V]	Lokalizacja
1	Linia zasilająca WLZ	400	magazyn soli
2	Obw. 3F 1	400	magazyn soli
3	Obw. 3F 2	230	magazyn soli
4	Obw. 3F solanka	400	magazyn soli
5	Obw. 1F oświetlenie	230	magazyn soli
6	Obw. 1F 3	230	magazyn soli
7	Obw. 1F 4	230	magazyn soli

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

Nr	Nazwa badanego urządzenia	Typ zabezp.	Lokalizacja
1	rozdzielnicza		magazyn soli
2	gniazdo 230V z bolcem	S303	magazyn soli
3	gniazdo 400V	S303	magazyn soli
4	gniazdo 400V	S303	magazyn soli
5	wentylator	S303	magazyn soli

2) Obwód Drogowy Rurka – ul. Granitowa 2 Łozienica, 72-100 Goleniów

Miejsce wykonania pomiarów: Magazyn soli.

Badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych:

Nr	Obwód	Un [V]	Lokalizacja
1	Linia zasilająca WLZ	400	magazyn soli
2	Obw. 3F 1	400	magazyn soli
3	Obw. 3F 2	230	magazyn soli
4	Obw. 3F solanka	400	magazyn soli
5	Obw. 1F wentylator	230	magazyn soli
6	Obw. 1F 1	230	magazyn soli
7	Obw. 1F 2	230	magazyn soli
8	Obw. 1F 3	230	magazyn soli
9	Obw. 1F 4	230	magazyn soli
10	Obw. 1F 5	230	magazyn soli
11	Obw. 1F 6	230	magazyn soli
12	Obw. 1F 7	230	magazyn soli
13	Obw. 1F 8	230	magazyn soli
14	Obw. 1F 9	230	magazyn soli

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

	Nazwa badanego urządzenia	Typ zabezp.	Lokalizacja
1	rozdzielnicza		magazyn soli
2	gniazdo 230V z bolcem w rozdzielnicy	S303	magazyn soli
3	gniazdo 230V z bolcem w rozdzielnicy	S303	magazyn soli
4	gniazdo 400V pod rozdzielnicą	S303	magazyn soli
5	gniazdo 400V pod rozdzielnicą	S303	magazyn soli
6	gniazdo 400V silnik solanki	S303	magazyn soli
7	gniazdo 230V z bolcem	S303	magazyn soli
8	gniazdo 230V z bolcem	S303	magazyn soli

Dot. zadania nr 1, 2, 3:

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfiką obiektów i dokonania rzetelnej wyceny prac. Koszty wizji stanowiąc będą wydatki własne

oferentów. Termin wizji: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą postępowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym uzupełnienie wykazu badanych urządzeń, aktualizacje i uzupełnienie wykazu badanych obwodów.

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z zapisami OPZ, przeglądy mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym (min. jednodniowym) powiadomieniu Zamawiającego o planowanym terminie przeglądu.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem

Marta Sokołowska

Kierownik Rejonu

Sprawę prowadzi: Aldona Wotalska, tel. 91 46 47 116.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	337106.803267.1002860
Nazwa dokumentu	Pytania i odpowiedzi 10.09.2025.pdf
Tytuł dokumentu	Pytania i odpowiedzi 10.09.2025
Sygnatura dokumentu	OSZ.Z-15.2431.7.2025
Data dokumentu	10.09.2025 12:28:31
Skrót dokumentu	0632AE7CA70EAE65B8D73D12286424F952B B27CD
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	10.09.2025
Sygnatariusz	Marta Maria Sokołowska
Stanowisko	Kierownik Rejonu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Sokołowska Marta, 10.09.2025 12:28:24, wersja 1.2 (Kierownik Rejonu, Dyrektor Oddziału w Szczecinie (OSZ.DO), Rejon w Szczecinie (OSZ.Z-15)) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Akceptacja	Wotalska Aldona, 10.09.2025 12:12:57, wersja 1.2 (Starszy Inspektor, Dyrektor Oddziału w Szczecinie (OSZ.DO), Rejon w Szczecinie (OSZ.Z-15)) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
	EZD .
Data wydruku:	10.09.2025 12:30:28
Autor wydruku:	Wotalska Aldona