



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU**

Grudziądz, dnia 7 marca 2025 r.

KOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Łasin

zaopatrującego miejscowości Bogdanki, Goczalki, Jakubkowo, Jankowice, Łasin, Nogat, Nowe Błonowo, Nowe Mosty, Plesewo, Przesławice, Stare Błonowo, Szczepanki, Szonowo Szlacheckie, Wybudowanie Łasińskie i Wydrzno, gdzie w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Łasin, kran woda uzdatniona, stwierdzono podwyższone stężenie jonu amonowego. Parametr ten może ujemnie wpływać na wygląd organoleptyczny (estetyczny) wody i smak, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin w zakresie jonu amonowego.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po otrzymaniu prawidłowych wyników badania wody, kolejnym komunikatem zawiadomi o zmianie jakości wody.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu
Amelia Kurzyńska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym