




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEMYŚLU
ul. Mariacka 4
37-700 Przemyśl



Przemyśl, dnia 31 marca 2025 r.

PSK.9020.1.6.2025MG

Pan Wacław Pawłowski
Wójt Gminy Krzywca

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY KRZYWCZA ZA ROK 2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu działając na podstawie art.4,ust.1,pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art.12, ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz na podstawie §23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn.zm.), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody na terenie Gminy Krzywca za rok 2024

Na terenie Gminy Krzywca znajdują się podmioty posiadające budynki użyteczności publicznej, które posiadają indywidualne ujęcia wody są to: NZOZ Doromed w Krzywcy, NZOZ Doromed w Krzywcy Filia w Babicach, wodociągi własne szkół: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach, Szkoła Podstawowa w Reczpolu prowadzona przez Stowarzyszenie dla Edukacji, Zespół Szkół w Krzywcy, Szkoła Podstawowa w Bachowie, Szkoła Podstawowa w Babicach. Odbiorcami są pracownicy NZOZ-u w Krzywcy i w Babicach oraz pracownicy szkół i uczniowie. Własne ujęcia posiadają również następujące sklepy: PPH Magdalena Rodzeń – Piekarnia, Sklep wielobranżowy - Krzywca, Delikatesy „Piotruś Pan” - Krzywca 32. Ponadto w miejscowości Babice sklepy: Halina Dańczak – Sklep Spożywczo – Przemysłowy i Czarniecka Maria – Sklep Spożywczo – Przemysłowy zaopatrywane są w wodę ze Spółki „Złoty Wieniec”.

Szkoły Podstawowe zlokalizowane na terenie gminy Krzywca realizują zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu harmonogram poboru wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej.

Szkoła Podstawowa w Bachowie prowadzona przez Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” w związku z przekroczeniem parametru mętność na poziomie $1,8 \pm 0,2$ NTU, zostały podjęte działania naprawcze polegające na płukaniu sieci, które przywróciły odpowiednią jakość wody przeznaczonej do spożycia.

Szkoła Podstawowa w Reczpolu w związku z przekroczeniem parametru mętność na poziomie $2,1 \pm 0,2$ NTU, zostały podjęte działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej, które przywróciły odpowiednią jakość wody przeznaczonej do spożycia w budynku szkoły.

Zespół Szkół w Krzywcy w związku z przekroczeniem parametrów: liczba bakterii grupy coli 12 jtk/100 ml- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia. Natychmiastowe działania naprawcze polegające na dezynfekcji sieci, zredukowały ponadnormatywne wyniki i postępowanie zostało umorzone. Woda na koniec 2024r. odpowiadała wymogom sanitarnym.

Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach w związku z przekroczeniem parametrów fizykochemicznych żelazo na poziomie $317 \pm 38 \mu\text{g/l}$ oraz parametru mętność na poziomie $1,6 \pm 0,2$ NTU, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Podjęte skuteczne działania naprawcze przywróciły odpowiednią jakość wody. Woda na koniec 2024 roku odpowiada wymogom sanitarnym.

Mętność - wpływa przede wszystkim na wygląd i apetyczność wody. Wywołują ją różne substancje znajdujące się w wodzie w stanie nierozpuszczalnym jako zawiesiny i drobne cząsteczki roślin, mikroorganizmy wodne, glina, ił, drobny piasek, wytrącone związki żelaza i manganu. Zwiększona mętność może w znacznym stopniu zakłócać procesy dezynfekcji wody. Woda do spożycia powinna być klarowana i w żadnym wypadku nie powinna posiadać mętności spowodowanej przez substancje organiczne. Usuwanie cząstek zawiesin poprzez zastosowanie koagulacji, sedimentacji i filtracji jest ważnym środkiem w uzyskiwaniu bezpiecznej dla zdrowia wody do picia.

Bakterie grupy coli –to drobnoustroje zdolne do przeżycia i namnażania się w wodzie. Mogą być stosowane w celu oceny czystości i szczelności systemów dystrybucyjnych oraz potencjalnej obecności biofilmu oraz skuteczności dezynfekcji. Bakterie grupy coli występują zarówno w ściekach jak i w wodach naturalnych. Bakterie te powinny być nieobecne w wodzie tuż po zakończeniu procesu dezynfekcji, ich wykrycie oznacza nieskuteczność uzdatniania wody. Ich obecność świadczy o odradzaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem, na przykład roślinnym lub glebą.

Żelazo wpływa bardzo niekorzystnie na właściwości wody. Pod jego wpływem ma ona nieprzyjemny zapach, brązowy kolor, a jej walory smakowe ulegają znacznemu pogorszeniu przez metaliczny smak. Żelazo w wodzie ma także niekorzystny wpływ na organizm, bo może doprowadzić np. do: podrażnienia i wysuszenia skóry, niestrawności i problemów z żołądkiem, suchości oczu, próchnicy, infekcji górnych dróg oddechowych, problemów z włosami. Żelazo w wodzie w określonej ilości nie jest groźne, dopiero przekroczenie normy może skutkować niepokojącymi objawami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu informuje, że na terenie gminy Krzywca podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę są studnie indywidualne, które dostarczają mieszkańcom gminy **wodę o niepewnej jakości**. Gmina Krzywca jest **jedyną gminą**, która nie posiada gminnego wodociągu zaopatrującego ludność gminy w wodę do spożycia o odpowiedniej jakości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu przypomina, jednocześnie, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 537), zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Przemyślu
mgr inż. Barbara Honicka

Otrzymują:

1. Adresat

Powiatowy St. Sanitarno-Epidemiologiczny
w Przemyślu
Starszy Asystent
mgr inż. Jolanta Pruchnik

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: