



Garwolin, dn 12.01.2021 r.

HK.9027.1.11.2021

Wójt Gminy Wilga
ul. Warszawska 38
08-470 Wilga

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY za 2020 rok dla gminy Wilga

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 23 ust.1, 2, 3, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr: HK.4110.119.2020 z dnia 16.12.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2020 r. w gminie Wilga
zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego o produkcji
od 100 do 1000 m³/dobę,
zarządzanego przez PHU HYDROMIX Sebastian Piętka, Stara Huta 45, 08-410 Garwolin

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 11 pobranych próbkach wody do badań z ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda uzdatniana poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu.

Ww. wodociąg produkował średnio w 2020 r. 520 m³ wody/dobę, zaopatrując w nią 5050 mieszkańców gminy Wilga.

niepodległa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2020 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Wilga i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

Wobec powyższego, **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Wilga** zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Garwolinie
Dorota Brojek**

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.