

Procedura nr 3 – procedura czasowego odwołania transmisji alarmu pożarowego i powrotnego włączenia ww. transmisji oraz trybu postępowania na wypadek prac konserwacyjnych SSP w obiekcie, w tym wykaz osób uprawnionych do ww. czynności

W przypadku zgłoszenia przez obsługę obiektu do CMOS prac konserwacyjnych, naprawczych, robót operator CMOS powiadamia niezwłocznie telefonicznie oraz za pomocą e-mail Dyżurnego SKKP o rozpoczęciu prac przy systemie sygnalizacji pożaru lub systemie monitoringu tylko wtedy kiedy jest konieczność sprawdzenia torów transmisji alarmów do SKKP do systemu SWD.

W innych przypadkach kiedy są zgłaszane prace konserwacyjne, naprawcze, roboty przy systemach sygnalizacji pożaru Operator CMOS w celu uniknięcia fałszywych alarmów blokuje sygnał przekazu alarmu do systemu SWD do momentu zakończenia tych prac, nie wykonując dodatkowych czynności.

Dla urządzeń stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz urządzenia wizualizacji alarmów pożarowych zlokalizowanych w SKKP w Pucku prowadzona jest „Książka konserwacji i przeglądów”, w której wpisywane są przeprowadzane wszelkie stwierdzone awarie, usterki, prace konserwacyjne, naprawy. Książka ta znajduje się w SKKP w Pucku.

Zauważone awarie i usterki stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz urządzenia wizualizacji alarmów pożarowych zlokalizowanych w SKKP w Pucku dyspozytor SKKP w Pucku niezwłocznie zgłasza do operatora na wyżej podany nr telefoniczny oraz dokonuje wpisu w „Książce konserwacji i przeglądów” o zauważonej usterce/awarii i zgłoszeniu jej do operatora. Operator przy zachowaniu czasu reakcji nie dłuższego niż 2 godziny usuwa awarię/usterkę w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia (pod pojęciem czasu reakcji rozumie się przyjęcie zgłoszenia o awarii/usterki, zdiagnozowanie problemu oraz określenie czasu usunięcia awarii).

Wszelkie prace związane z obsługą (konserwacje, naprawy) stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz urządzenia wizualizacji alarmów pożarowych zlokalizowanych w SKKP w Pucku dokonywane przez pracowników operatora oraz zauważone awarie/usterki mają odzwierciedlenie w „Księżce konserwacji i przeglądów”. W przypadku czynności dokonywanych zdalnie przez operatora wpisów w „Księżce konserwacji i przeglądów” może dokonywać dyspozytor SKKP w Pucku (po telefonicznym przekazaniu informacji o pracach przez operatora) np. *„W urządzeniu wizualizacji alarmów pożarowych dodano nowy obiekt”*.