



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

Puck, dnia 7 marca 2025 r.

HK.9022.148.2025.WBi.1

**Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla
obszaru Gminy Miasta Jastarnia za 2024 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w związku z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) stwierdza co następuje:

Realizację zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie administracyjnym Gminy Miasta Jastarnia prowadzi Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie ul. Droga Chłapowska 21, eksploatując wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo - Jurata.

Produkcja wody w tym wodociągu wynosi 5 339 m³/dobę zaopatrując ogółem 20 621 odbiorców. Część tej produkcji w ilości ok. 373 m³/d kierowana jest do miejscowości Kuźnica, Jurata i Jastarnia zaopatrując w wodę 3 422 mieszkańców.

W celu zapewnienia właściwych standardów jakości ujmowana woda jest poddawana jest procesom uzdatniania poprzez: wstępne napowietrzanie oraz dwustopniowej filtracji tj. odżelaziania i odmanganiania.

W 2024 r. spółka MPWiK „EKOWIK” wykonała 11 badań jakości wody w ramach realizowanej kontroli wewnętrznej oraz 3 badania kontrolne przeprowadził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku. Badania te dotyczyły wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz bezpośrednio czerpanej u konsumentów (w tzw. punktach zgodności) i wykonywane były w akredytowanych laboratoriach.

Zakres kontroli jakości wody obejmował następujące parametry, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294):

- parametry grupy A, tj.: *Escherichia coli*, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w 22°C przez 72 h, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczna.
- parametry grupy B, tj.: Enterokoki, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ WWA, glin, chlorki, mangan, magnez,

siarczany, sól, utlenialność, żelazo, pestycydy i Σ pestycydów, magnez, twardość, jon amonu.

Kontrolą objęto również studnie, stacje uzdatniania oraz tereny ochrony bezpośredniej ujęć wody. Stwierdzono, że bieżący stan sanitarno-techniczny omawianych obiektów nie budził zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę wymagania określone w rozporządzeniu o jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w przypadku ich spełnienia stwierdza przydatność wody do spożycia, a w przypadku przekroczeń szacuje ryzyko zdrowotne konsumentów i określa warunkową przydatność lub brak przydatności wody do spożycia.

Wśród wykonanych badań zanotowano w jednej próbce wody przekroczenie mętności w ilości 1,4 NTU przy normie dopuszczającej do 1 NTU. Wykonane badanie sprawdzające potwierdziło prawidłową jakość wody.

Analizując zestaw wyników badań jakości wody przeprowadzonych w 2024 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku nie znalazł podstaw do stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia ani też braku przydatności wody do spożycia.

Nikt z konsumentów nie zgłosił reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na omawianym obszarze ani innych negatywnych opinii dotyczących jakości wody.

100% konsumentów na terenie Miasta i Gminy Jastarnia zaopatrywanych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo - Jurata otrzymuje wodę spełniającą wymagania sanitarne.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że obszar Miasta i Gminy Jastarnia zaopatrywany jest w wodę, która spełnia wymagania sanitarne i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku
Piotr Madej

Otrzymują:

1. Burmistrz Jastarni Pan Bartosz Selin, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
2. Starosta Pucki Pan Jarosław Białk, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck
3. a/a