



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku


Kłobuck, dnia 21.09.2026r.
NS-HK.903.219.2026

KOMUNIKAT

o niezgodności z wartością parametryczną parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h wody do spożycia z sieci wodociągowej zasilanej ze studni w Popowie, skierowany do odbiorców miejscowości Kamieńszczyzna, Zawady, Rębielice Królewskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 20.09.2026 r. z sieci wodociągowej zaopatrzonej miejscowości Zawady, Kamieńszczyzna i Rębielice Królewskie nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków. Z uwagi na trwające jeszcze badania mikrobiologiczne parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h i oczekiwaniem na ich wynik oraz mając na uwadze potencjalne ryzyko dla zdrowia odbiorców wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku stwierdza, że **woda jest przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu – należy gotować minimum 2 minuty.** **Przegotowania wymaga też woda do:** przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

2 min.



Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Uwaga:

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia) należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sflukiwania toalet.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 °C po 72 h jest parametrem wskaźnikowym i nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów jednak, może być wczesnym ostrzeżeniem o zanieczyszczeniu i sygnałem do przeprowadzenia dochodzenia, w celu identyfikacji przyczyny oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Edyta Porębińska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kłobucku
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku
ul. Staszica 28 | 42-100 Kłobuck
+48 343172260
psse.klobuck@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-93675-79736-TEWBA-15