



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach

Komunikat nr 2/2026 z dnia 17 czerwca 2026 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o braku przydatności wody do spożycia!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach na podstawie badań jakości wody próbek pobranych w dniu 16 czerwca 2026 stwierdza brak przydatności wody do spożycia ze względu na wykrycie obecności bakterii *Escherichia coli*.

Tereny objęte brakiem przydatności wody do spożycia przez ludzi:

rejony miasta Starachowice:

Osiedle Południe (całe), Osiedle Górniki: (ul. Nowowiejska wraz z jej wszystkimi odnogami, Osiedle Skarpa: (ul. Aleja Armii Krajowej, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Przyjazna ul. Medyczna), a także ul. Boczna, ul. Kornatka, ul. Wschodnia

Miejscowości: Dziurów, Adamów, Ruda (w Gminie Brody)

Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, do mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych.

Woda z kranu nie może być używana do mycia zębów, przemywania otwartych ran.

Woda surowa może być wykorzystywana do kąpieli, mycia ciała z użyciem mydła, a także celów gospodarczych takich jak splukiwanie toalet, mycie podłóg czy innych celów niezwiązanych ze spożyciem

Zarządca wodociągu rozpoczął chlorowanie wody oraz prace naprawcze. Zarządca został zobowiązany do zaopatrzenia mieszkańców w wodę zdatną do spożycia z zastępczych źródeł.

Odbiorcy w razie potrzeby będą informowani komunikatami o zmianach jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starachowicach

Ewa Drózd
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starachowicach
ul. Złota 6 | 27-200 Starachowice
+48 41 274 62 67
sekretariat.psse.starachowice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-96895-90083-UJARB-27