

....., dnia
(miejscowość)

.....
(pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji)

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Mrągowie ul. Oficerska 2a**

WNIOSEK
o połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych
systemu sygnalizacji pożarowej z centrum alarmowym PSP

.....
(nazwa i siedziba wnioskodawcy)

zwraca się o określenie warunków połączenia z alarmowym centrum odbiorczym PSP oraz
umożliwienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w obiekcie:

.....
(nazwa i adres obiektu)

Występując z powyższym wnioskiem akceptujemy i zobowiązujemy się do przestrzegania
Zarządzenia nr 32/2025 z dn. 29.12.2025r. Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie, a
w szczególności:

- 1) dokonywania przeglądu technicznego urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w obiekcie,
a w przypadku ich nadmiernej awaryjności, do ich modernizacji lub wymiany,
- 2) ponoszenia wszystkich kosztów związanych z instalacją i eksploatacją torów systemu
transmisji alarmów,
- 3) przekazania do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, lub co najmniej
stanowiących jej integralną część warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz jego
planów (szczegółowy wykaz niezbędnych danych stanowi „załącznik do wniosku”),
- 4) niezwłocznego uzupełniania i przekazywania do operatora systemu transmisji alarmów
oraz do tut. Komendy wszelkich zmian abonenta, np. zmian numerów telefonów
kontaktowych (alarmowych) oraz osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu, zmian
nazwy obiektu, zmian w prowadzonej działalności itd.
- 5) bieżącego szkolenia pracowników odpowiedzialnych za ochronę obiektu (w tym po
każdej zmianie pracowników odpowiedzialnych za ochronę obiektu) w zakresie obsługi
systemu sygnalizacji pożarowej (abonent ponosi odpowiedzialność za ww. szkolenie),
- 6) wskazanie wprost osoby z imienia i nazwiska lub stanowiska służbowego w organizacji
wraz z danymi kontaktowymi (tel., mail), które odpowiadają za sprawność techniczną oraz
funkcjonalną systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie.

.....
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy)

WYKAZ DANYCH

niezbędnych do przekazania do KP PSP w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych*

- 1) Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem,
- 2) Plany obiektu, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 - a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji,
 - b) odległości od obiektów sąsiadujących,
 - c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 - d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 - e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 - f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 - g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
 - h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 - i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowych, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 - j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 - k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Ww. dane należy do KP PSP w Mrągowie przekazać w formie pisemnej i elektronicznej, Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie zastrzega sobie prawo zmiany ww. formy.

Zgodnie z art. 82 §2 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 734 ze zmianami) „Kto będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na utrzymaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Urządzenia systemu sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia transmisji alarmów są urządzeniami przeciwpożarowymi.

* zgodnie z wymaganiami § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)