



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KRAKOWIE**

OO.420.5.2026.ASu.9

Kraków, 24 lipca 2026 r.

**DECYZJA  
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p, w związku z lit. a, art. 84 ust. 1, ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670 – cyt. dalej jako „UOOŚ”), § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 – cyt. dalej jako „k.p.a.”),

**po rozpatrzeniu**

wniosku z dnia 29.01.2026 r. (data wpływu 29.01.2026 r.), skorygowanego przy piśmie L.dz. SW/MM/427W/2026 z dnia 04.02.2026 r. (data wpływu: 06.02.2026 r.), uzupełnionego przy piśmie L. dz. SW/MM/798W/2026 z dnia 02.03.2026 r. (data wpływu 02.03.2026 r.), L. dz. SW/MM/1062W/2026 z dnia 17.03.2026 r. (data wpływu 20.03.2026 r.) oraz L. dz. SW/MM/1512W/2026 z dnia 27.04.2026 r. (data wpływu 28.04.2026 r.) , złożonego przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach, w imieniu którego występuje Pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: **„Budowa sieci elektroenergetycznej dla przepompowni wód deszczowych budowanej w ramach inwestycji „Rozbudowa autostrady A4 na odcinku woj. małopolskiego km 373+200,00 – 384+537,00”**,

**orzekam co następuje**

- I. **Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej dla przepompowni wód deszczowych budowanej w ramach inwestycji „Rozbudowa autostrady A4 na odcinku woj. małopolskiego km 373+200,00 – 384+537,00”.**
- II. **Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w następującym zakresie:**
  1. Prace budowlane należy prowadzić w porze dnia tj. od godz. 6 do godz. 22.
  2. Zaplecze budowy, miejsca tankowania pojazdów oraz miejsca magazynowania materiałów i substancji należy lokalizować poza terenem objętym przedsięwzięciem.

3. Podczas prowadzonych prac budowlanych należy stosować sprawny technicznie sprzęt oraz dbać o jego należyte użytkowanie i konserwację celem wyeliminowania potencjalnego zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego.
4. Przekroczenia rowów należy wykonywać metodą bezwykopową, bez ingerencji w ich dno i skarpy (np. metodą przewiertu sterowanego).
5. Roboty ziemne należy prowadzić w okresach suchych (bezdeszczowych) w sposób eliminujący konieczność odwadniania wykopów budowlanych. W przypadku prowadzenia robót metodą wykopu otwartego, w sytuacji wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych i konieczności odwadniania wykopów, odprowadzanie wód z odwodnienia należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, tj. po dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego oraz po wykazaniu (na etapie zgłoszenia) braku wpływu odwodnienia wykopu i odprowadzania wód na ujęcie wód podziemnych.
6. Teren budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, a w przypadku ich wystąpienia niezwłocznie podjąć działania ograniczające zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Zanieczyszczoną ziemię należy zebrać i przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom w tym zakresie uprawnionym.
7. Prace w rejonie obszarów zadrzewionych prace należy wykonać metodą przewiertu sterowanego pod systemem korzeniowym drzew i krzewów.
8. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
  - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych,
  - b) wykopy w niedalekiej odległości od pni drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
  - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa,
  - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
  - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
9. W trakcie prac należy unikać tworzenia okresowych zastoisk wodnych mogących być potencjalnymi miejscami rozrodu płazów (od początku marca do końca maja), a w przypadku ich powstania należy je natychmiast likwidować.
10. Wszystkie gatunki małych zwierząt (w szczególności chronionych – płazów, gadów, drobnych ssaków), stwierdzone na terenie prowadzonych robót i zagrożone przez te roboty, winny być odłowione i przemieszczone poza teren realizacji przedsięwzięcia do najbliższych bezpiecznych miejsc, uwzględniając bieżące potrzeby siedliskowe poszczególnych gatunków.

**III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.**

**IV. Niniejszej decyzji, na wniosek Pełnomocnika Inwestora z dnia 13.07.2026 r., nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.**

### **Uzasadnienie**

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach, w imieniu którego występuje Pełnomocnik, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie wnioskiem z dnia 29.01.2026 r. (data wpływu 29.01.2026 r.), skorygowanym przy piśmie L.dz. SW/MM/427W/2026 z dnia 04.02.2026 r. (data wpływu: 06.02.2026 r.), a następnie uzupełnionym przy piśmie L. dz. SW/MM/798W/2026 z dnia 02.03.2026 r. (data wpływu 02.03.2026 r.), L. dz. SW/MM/1062W/2026 z dnia 17.03.2026 r. (data wpływu 20.03.2026 r.) oraz L. dz. SW/MM/1512W/2026 z dnia 27.04.2026 r. (data wpływu 28.04.2026 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej dla przepompowni wód deszczowych budowanej w ramach inwestycji „Rozbudowa autostrady A4 na odcinku woj. małopolskiego km 373+200,00 – 384+537,00”.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.). Zakres wniosku obejmuje rozbudowę przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 31 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 UOŚ realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku prowadzonego postępowania Pełnomocnik został wezwany do uzupełnienia braków formalnych we wniosku przy piśmie z dnia 25.02.2026 r. znak: OO.420.5.2026.ASu.1. Uzupełnienie zostało przedłożone Regionalnemu Dyrektorowi w Krakowie przy piśmie L. dz. SW/MM/1062W/2026 z dnia 17.03.2026 r. (data wpływu 20.03.2026 r.). Po analizie ww. uzupełnienia tut. Organ ponownie wezwał Pełnomocnika przy piśmie z dnia 10.04.2026 r. znak: OO.420.5.2026.ASu.3 do uzupełnienia braków we wniosku poprzez dokonanie korekty mapy z zaznaczonym przewidywanym obszarem realizacji przedsięwzięcia oraz jego oddziaływania a także aktualizacji wykazu działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji. W odpowiedzi przy piśmie L. dz. SW/MM/1512W/2026 z dnia 27.04.2026 r. (data wpływu 28.04.2026 r.) Pełnomocnik uzupełnił wniosek we wskazanym przez organ zakresie.

W toku postępowania, do wniosku zostały załączone wymagane dokumenty wyszczególnione w art. 74 ust. 1 UOŚ, w tym:

- Karta informacyjna przedsięwzięcia w postaci papierowej i elektronicznej,
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać,
- mapa w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie

realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać,

- wypisy z rejestru gruntów wystarczające do potwierdzenia, że liczba stron postępowania przekracza 10,
- pełnomocnictwo,
- potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwo.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p, w związku z lit. a UWOŚ regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć w przypadku zmian dokonywanych w obiektach kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W toku postępowania stwierdzono, że liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 UWOŚ zastosowano art. 49 k.p.a., w myśl którego do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomieniem z dnia 04.05.2026 r. znak: OO.420.5.2026.ASu.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania. Zawiadomienie zostało wywieszone skutecznie na tablicy ogłoszeń RDOŚ w Krakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 3aa UWOŚ, w związku z tym, że teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się na obszarze Gminy Trzebinia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie powiadomił Burmistrza Miasta Trzebini o czynnościach podjętych w niniejszym postępowaniu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 UWOŚ organ właściwy do wydania decyzji stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b, a także organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Pismem z dnia 04.05.2026 r. znak: OO.420.5.2026.ASu.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz

ewentualnego ustalenia zakresu raportu. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wskazując, że planowane przedsięwzięcia należy to do zakresu spraw zastrzeżonych w 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960) dla Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich, przekazał mu ww. wystąpienie wraz z aktami sprawy przy piśmie z dnia 21.05.2026 r. znak: KK.ZZŚ.4130.1.129.2026.1.BP. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię z dnia 16.06.2026 r. znak: K.RZŚ.4130.1.37.2026.SP, w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Zaplecze budowy, miejsca tankowania pojazdów oraz miejsca magazynowania materiałów i substancji należy lokalizować poza terenem objętym przedsięwzięciem.
2. Podczas prowadzonych prac budowlanych należy stosować sprawny technicznie sprzęt oraz dbać o jego należyte użytkowanie i konserwację celem wyeliminowania potencjalnego zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego.
3. Przekroczenia rowów należy wykonywać metodą bezwykopową, bez ingerencji w ich dno i skarpy (np. metodą przewiertu sterowanego).
4. Roboty ziemne należy prowadzić w okresach suchych (bezdeszczowych) w sposób eliminujący konieczność odwadniania wykopów budowlanych. W przypadku prowadzenia robót metodą wykopu otwartego, w sytuacji wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych i konieczności odwadniania wykopów, odprowadzanie wód z odwodnienia należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, tj. po dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego oraz po wykazaniu (na etapie zgłoszenia) braku wpływu odwodnienia wykopu i odprowadzania wód na ujęcie wód podziemnych.
5. Teren budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, a w przypadku ich wystąpienia niezwłocznie podjąć działania ograniczające zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Zanieczyszczoną ziemię należy zebrać i przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom w tym zakresie uprawnionym.
6. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnych sanitariatów typu TOI-TOI zlokalizowanych poza terenem objętym przedsięwzięciem. Należy zapewnić okresowy odbiór ścieków przez uprawnione w tym zakresie podmioty, z częstotliwością taką, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiorników.

Warunki określone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały uwzględnione w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji, poza warunkiem 6, który wynika z odrębnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP, Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach, które nakładają na pracodawcę obowiązki zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.

Równocześnie, pismem z dnia 04.05.2026 r. znak: OO.420.5.2026.ASu.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2024, poz. 416), uznał, że organem właściwym miejscowo do prowadzenia sprawy w przedmiotowym zakresie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie.

Pismem z dnia 13.05.2026 r. znak: NS.90831.2.84.2026 przekazał zatem wniosek i akta sprawy do właściwego organu inspekcji sanitarnej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie, wydał opinię z dnia 27.05.2026 r. znak: NS.90831.1.14.2026, w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. pismem z dnia 23.06.2026 r. znak: OO.420.5.2026.ASu.7 poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Do organu nie wpłynęły żadne uwagi ani zastrzeżenia stron.

W myśl art. 84 ust. 1 i 1a UOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku zajścia takiej potrzeby ma możliwość w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 UOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

Pismem z dnia 13.07.2026 r. Pełnomocnik Inwestora, na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., zawniósł o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Pełnomocnik uzasadnił swoją prośbę ważnym interesem społecznym oraz szczególnie ważnym interesem społecznym oraz gospodarczym. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji inwestycji, termin zakończenia robót został wyznaczony na IV kwartał 2026 r. i nie może zostać przesunięty, gdyż spowoduje to, że realizacja pełnego planu inwestycyjnego nie będzie możliwa w terminie Umowy Koncesyjnej spółki Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Konsekwencją niewykonania planu Inwestycyjnego w terminie Umowy Koncesyjnej są kary finansowe.

Pełnomocnik podnosi również, że szybka realizacja i wdrożenie całego zakresu projektu p.n.: „Rozbudowa autostrady A4 na odcinku województwa małopolskiego - km 385+560,00 - 393+500,00” pozwoli na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zabezpieczenie majątku publicznego przed stratami oraz zabezpieczy istotne interesy społeczne. Wykonanie ww. przedsięwzięcia pozwoli skuteczniej ochronić tereny przyległe do autostrady przed ewentualnymi szkodami wywołanymi ulewnymi deszczami, poprzez skuteczne odprowadzenie wód do odbiornika przy zastosowaniu pompowni. Celem rozbudowy autostrady jest poprawa stanu środowiska wodnego, ponieważ znacznie poprawi jakość odprowadzanych do odbiorników wód, poprzez budowę urządzeń oczyszczających i retencjonujących wody opadowe i roztopowe spływające z autostrady A4.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także uznając, iż spełnione są przesłanki art. 108 k.p.a., a przedsięwzięcie jest niezwykle ważne ze względu na interes społeczny oraz wyjątkowo ważny interes strony a także biorąc pod uwagę aspekty gospodarcze, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przychylił się do wniosku Pełnomocnika i nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z art. 63 ust. 1 ustawy UUOŚ, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie mając na uwadze specyfikę realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wziął pod uwagę następujące uwarunkowania:

**1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:**

**a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,**

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV o długości ok. 860 m, służącej do zasilania przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków w rejonie km 376+470 po stronie prawej drogi, a realizowanej w ramach odrębnej inwestycji.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie małopolskim, miejscowościach Młoszowa i Bołecin, na terenie gminy Trzebinia w powiecie chrzanowskim.

Budowana sieć elektroenergetyczna w ramach ww. inwestycji przebiega w zdecydowanej części (tj. na długości ok. 813 m) poza pasem drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków, a na długości ok. 47 m w istniejącym pasie drogowym A4, aż do połączenia jej z przepompownią wód deszczowych. Budowa sieci w pasie drogowym autostrady nie wymaga zmiany granic istniejącego pasa drogowego autostrady A4.

Projekt zakłada wykonanie sieci kablowej w wykopie otwartym (rowie kablowym) wykonanym metodą mechaniczną, a w rejonie istniejących sieci metodą ręczną. Na odcinkach kolizji z przeszkodami terenowymi, takimi jak rowy, drogi gruntowe oraz drogi utwardzone, sieć zostanie zabezpieczona rurami ochronnymi lub wykonana metodą przewiertu sterowanego. Podobnie w rejonie obszarów zadrzewionych sieć wykonana będzie metodą przewiertu sterowanego pod systemem korzeniowym drzew i krzewów

Długość projektowanej sieci w gruncie wynosi 860 m, natomiast całkowita długość kabla przewidzianego do realizacji inwestycji wynosi 915 m.

Planowaną sieć elektroenergetyczną zaprojektowano w ten sposób, aby wyeliminować konieczność wycinki drzew i krzewów.

Montaż elementów sieci elektroenergetycznej zostanie przeprowadzony przy użyciu dźwigów oraz metodą ręczną. Zasypywanie wykopów i wyrównanie terenu będą realizowane przy użyciu spycharek oraz zagęszczarek ręcznych. Transport materiałów i surowców odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi, z wykorzystaniem istniejących dróg serwisowych oraz publicznych.

**b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

Planowane przedsięwzięcie służyć będzie zasilaniu przepompowni wód opadowych zlokalizowanej w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków w rejonie km 376+ 470, realizowanej w ramach odrębnej inwestycji. Do czasu wykonania przedmiotowej sieci

elektroenergetycznej ww. przepompownia zasilana będzie za pomocą agregatu prądotwórczego.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia zamknie się w granicy działek, na których planowane jest przedsięwzięcie i nie wystąpi oddziaływanie skumulowane z innymi przedsięwzięciami na etapie realizacji ani eksploatacji.

**c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,**

Teren inwestycji znajduje się na znacznym odcinku na obszarze sąsiadującym z zakładem prefabrykacji materiałów budowlanych, stanowiącym tereny przekształcone o charakterze przemysłowym. Na początkowym fragmencie przebiega przez tereny zielone i zadrzewione, w rejonie niewielkiego zbiornika wodnego. Ostatni fragment zadania (ok. 47 m) zlokalizowany będzie w istniejących granicach pasa drogowego autostrady A4 Katowice – Kraków, aż do połączenia z przepompownią wód deszczowych.

Do budowy elementów sieci elektroenergetycznej wykorzystywany będzie przede wszystkim kabel, rury ochronne i rury do przewiertów sterowanych. Poza materiałami konstrukcyjnymi na etapie budowy wykorzystywane będą paliwa (oleje i benzyny) do napędu pojazdów i maszyn budowlanych, energia elektryczna do zasilania urządzeń elektrycznych oraz woda. Materiały niezbędne do realizowania inwestycji dowożone będą transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym. Zapotrzebowanie na energię elektryczną przewiduje się w niewielkich ilościach w czasie budowy, głównie do oświetlenia i ogrzewania zaplecza budowy. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię ciepłą oraz gazową.

**d) emisji i występowania innych uciążliwości,**

Na etapie realizacji mogą wystąpić okresowe i krótkotrwałe oddziaływania obejmujące emisję hałasu związaną z pracą maszyn budowlanych i środków transportu, emisję spalin oraz niewielką, niezorganizowaną emisję pyłu podczas wykonywania wykopów, czasowe zajęcie terenu w pasie robót oraz miejscowe przekształcenie wierzchniej warstwy gruntu wyłącznie w miejscach wykonywania wykopów otwartych, powstawanie niewielkich ilości odpadów budowlanych, które będą magazynowane selektywnie i przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

Najbliższa pojedyncza zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 80–100 m na zachód od projektowanej trasy sieci. Biorąc pod uwagę niewielki zakres przedsięwzięcia, czasowy charakter robót, zastosowanie technologii bezwykopowej w miejscach przekroczeń przeszkód terenowych oraz prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu ani istotnego pogorszenia jakości powietrza na terenach chronionych akustycznie.

Nie przewiduje się również negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Prace prowadzone metodą przewiertu sterowanego pozwolą uniknąć ingerencji w koryta rowów oraz ograniczyć przekształcenie warunków gruntowo-wodnych. Przy wykorzystaniu sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz właściwej organizacji robót ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi będzie znikome.



Eksploatacja kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV nie będzie powodowała znaczącego oddziaływania na środowisko. Sieć nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, ścieków, odpadów ani hałasu.

Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez podziemną linię kablową niskiego napięcia będzie miało niewielki zasięg i natężenie oraz nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów określonych w obowiązujących przepisach. W odległości około 80–100 m, gdzie zlokalizowana jest najbliższa zabudowa mieszkaniowa, nie będzie występowało oddziaływanie pola elektromagnetycznego mogące wpływać na zdrowie ludzi lub stan środowiska.

Z uwagi na podziemne wykonanie sieci oraz zastosowanie technologii przewiertów sterowanych w miejscach przekroczeń przeszkód terenowych, eksploatacja inwestycji nie będzie powodowała zmian krajobrazu, nie ograniczy dotychczasowego sposobu użytkowania terenu oraz nie będzie wywierała znaczącego wpływu na poszczególne elementy środowiska.

**e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianami klimatu,**

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ani katastrofy budowlanej. Na etapie realizacji wykorzystywane będą wyłącznie typowe maszyny budowlane, a jedynym potencjalnym zagrożeniem może być awaria sprzętu skutkująca niewielkim wyciekami substancji ropopochodnych. Ryzyko to zostanie ograniczone poprzez stosowanie sprawnego technicznie sprzętu oraz prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W trakcie eksploatacji sieć kablowa będzie pracowała bezobsługowo i nie będzie wykorzystywała substancji niebezpiecznych. Z uwagi na podziemne wykonanie oraz zastosowane rozwiązania techniczne przedsięwzięcie jest odporne na typowe skutki zmian klimatu i nie będzie zwiększało ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych lub budowlanych. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii oceniono jako znikome.

**f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie,**

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie niewielkich ilości odpadów, głównie opakowań po materiałach budowlanych, ścinków kabli, elementów z tworzyw sztucznych oraz niewielkich ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez pracowników. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny, zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia do ich gospodarowania. Urobek z wykopów zostanie niemal w całości wykorzystany do zasypania rowów kablowych, w związku z czym nie przewiduje się powstawania nadmiaru mas ziemnych.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wytwarzania odpadów, z wyjątkiem sporadycznych ilości odpadów powstających podczas prac konserwacyjnych. Ze względu na niewielką ilość wytwarzanych odpadów oraz sposób postępowania z nimi nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

**g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,**

Nie przewiduje się zagrożenia dla zdrowia ludzi wynikającego z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

**2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności**

**samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.**

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miejscowości Bolęciny i Młoszowa, w sąsiedztwie autostrady A4 oraz istniejącego zakładu przemysłowego. Trasa projektowanej sieci przebiega przez teren porośnięty roślinnością, drzewami i krzewami. Inwestycja będzie realizowana głównie w wykopie otwartym, natomiast w rejonie drzew oraz przy przekroczeniach przeszkód terenowych zastosowana zostanie metoda przewiertu sterowanego, co pozwoli zachować istniejącą roślinność i ograniczyć ingerencję w systemy korzeniowe. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wycinki drzew ani trwałego przekształcenia terenu. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki zlokalizowane w rejonie placu budowy będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do dotychczasowego sposobu użytkowania. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, jego podziemny charakter oraz lokalizację nie przewiduje się negatywnego wpływu na zdolność samooczyszczania środowiska, odnawianie zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

**Ponadto, analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska uwzględniono:**

**a) występowanie obszarów wodno-błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujść rzek,**

W granicach terenu inwestycji nie występują obszary wodno-błotne ani siedliska łąkowe, a także nie odnotowano płytkiego zalegania zwierciadła wód podziemnych.

**b) występowanie obszarów wybrzeży i środowiska morskiego,**

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

**c) możliwe występowanie obszarów górskich lub leśnych,**

Planowana sieć kablowa zlokalizowana będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

**d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,**

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

W sąsiedztwie terenu objętego wnioskiem zlokalizowane jest ujęcie wód podziemnych, którego właścicielem są Wodociągi Chrzanowskie, wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Dla studni wchodzących w skład ujęcia ustanowiono tereny ochrony bezpośredniej. Mając na uwadze niewielką odległość projektowanych prac ziemnych od studni i terenów ochrony tutaj organ wprowadził w decyzji warunek stanowiący, że roboty ziemne należy prowadzić w okresach suchych (bezdeszczowych) w sposób eliminujący konieczność odwadniania wykopów budowlanych. Ewentualne odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów w przypadku wysokiego stanu wód gruntowych należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne, w tym po uprzednim dokonaniu

zgłoszenia wodnoprawnego, jeśli będzie wymagane, wraz z wykazaniem braku negatywnego wpływu prowadzonych prac na funkcjonowanie ww. ujęcia oraz ich stref ochronnych.

**e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,**

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie silnie przekształconego pasa drogowego autostrady oraz terenów utwardzonych i przekształconych istniejącego zakładu produkcyjnego. Tereny, na których prowadzone będą prace w większości nie są sprzyjające pod kątem występowania chronionych gatunków roślin. Natomiast sąsiedztwo niewielkiego zbiornika wodnego sprawia, że w tym miejscu mogą pojawiać się chronione gatunki zwierząt. W celu ograniczenia do minimum ewentualnego negatywnego wpływu inwestycji na drobną faunę w tym płazy, podczas prowadzenia robót ziemnych należy unikać tworzenia pułapek dla zwierząt, ogradzać wykopy i inne miejsca mogące stanowić zagrożenie dla zwierząt, czy unikać tworzenia się zastoisk wody, które mogłyby zostać zasiedlone przez płazy. Każdy wykop i zastoisko wodne przed zasypaniem powinno zostać skontrolowane pod kątem wykluczenia obecności tam zwierząt. Ewentualnie zaobserwowane zwierzęta powinny zostać w sposób dla nich bezpieczny schwytane i przeniesione poza teren budowy. Ewentualne negatywne oddziaływania związane z realizacją inwestycji na faunę zanikną po przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.

Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 położonym w odległości ok. 9 km od planowanego przedsięwzięcia jest Dolina Dolnej Skawy PLB120005. Obszar został wyznaczony w celu ochrony gatunków dzikich ptaków wymienionych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. (Dyrektywa Ptasia). Analizując charakter inwestycji, jej lokalizację oraz zakres i specyfikę oddziaływania, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia dla chronionych gatunków dzikich ptaków i ich siedlisk w wyżej wymienionym obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Od strony północno-wschodniej korpus autostrady A4, na odcinku którego wykonywana będzie budowa kabla przedmiotowej sieci sąsiaduje z terenami Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Planowana sieć elektroenergetyczna zlokalizowana będzie w odległości ok. 40 m od ww. terenu Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Biorąc jednak pod uwagę charakter oraz skalę oddziaływania inwestycji, należy stwierdzić, że nie będzie ona miała wpływu na walory krajobrazowe oraz przyrodę Parku.

**f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,**

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem hałasu, emisji zanieczyszczeń powietrza, ścieków czy odpadów, mogących znacznie zmieniać stan środowiska. W związku z powyższym należy uznać, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska, jak również naruszenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

**g) obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,**

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami mającymi znaczenie archeologiczne, kulturowe oraz historyczne.

#### **h) gęstość zaludnienia,**

Teren przedsięwzięcia sąsiaduje bezpośrednio z obszarem przekształconym o charakterze przemysłowym, pasem autostrady, a także terenem zbiorników poeksploatacyjnych oraz porośniętym roślinnością trawiastą krzewiastą i drzewami. W odległości powyżej 80 – 100 m znajduje się obszar rozproszonej luźnej zabudowy mieszkaniowej o niewielkiej intensywności. Uznać zatem należy, że teren nie jest gęsto zaludniony.

#### **i) obszary przylegające do jezior,**

Inwestycja zlokalizowana jest w niedalekiej odległości od dwóch zbiorników wodnych, powstałych na skutek eksploatacji gliny dla pobliskiej cegielni. Większy, służy jako miejsce rekreacji dla mieszkańców, drugi – znacznie płytszy i zlokalizowany w niewielkiej odległości od planowanej linii kablowej – obecnie zarasta.

#### **j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,**

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

#### **k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,**

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych: JCWP Chechło (RW200006213349) oraz w obrębie jednolitej części wód podziemnych: JCWPd 147 (GW2000147). Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz.300)):

**JCWP Chechło** to naturalna część wód, z wyznaczonym celem środowiskowym:

- dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D,
- stan chemiczny: dla złagodzonego wskaźnika [benzo(a)piren(w)] - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Ocena stanu opracowana przez GIOŚ na podstawie danych pochodzących z lat 2014 – 2019 uzupełniona oceną ekspercką (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.) wykazała: zły stan wód, w tym: zły stan ekologiczny (wskaźniki determinujące: BZT5, OWO, przewodność, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V); fitobentos, makrobezkręgowce, ichtiofauna), stan chemiczny poniżej dobrego (wskaźniki determinujące: benzo(a)piren; bromowane difenyletery, heptachlor). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego) oraz odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej (ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego). Nowa ocena stanu opracowana przez GIOŚ w 2025 r. na podstawie danych pochodzących z lat 2019 – 2024 wykazała: zły stan wód (w tym: zły stan ekologiczny (wskaźnik determinujący: ichtiofauna), stan chemiczny poniżej dobrego (wskaźniki determinujące: benzo(a)piren, fluoranten, kadm, ołów, cypermetryna).

**JCWPd 147** posiada wyznaczony cel środowiskowy: brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan ilościowy w zakresie bilansu wodnego) i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w słabym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, zagrożona ilościowo i chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Najnowsza ocena stanu JCWPd (GIOŚ; stan na 2022 r.; opracowana w listopadzie 2023 r.) wykazała, że jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, zagrożona ilościowo i chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujących:

jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód powierzchniowych (RW200006213349) przeznaczoną do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych, a także jednolitą część wód podziemnych (GW2000147) przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Przedsięwzięcie planowane jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 452 Zbiornik Chrzanów. Planowane jest poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych.

**3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:**

**a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,**

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia ma charakter lokalny i ogranicza się do terenu działek inwestycyjnych i ich najbliższego otoczenia.

**b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,**

Charakter przedsięwzięcia, jego odległość od granic państwa oraz brak znaczących oddziaływań na środowisko wykluczają możliwość oddziaływania transgranicznego.

**c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,**

Charakter i skala przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obciążenie istniejącej infrastruktury technicznej.

**d) prawdopodobieństwa oddziaływania,**

Przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i zastosowane rozwiązania eliminujące uciążliwe oddziaływanie nie będzie źródłem zagrożeń, które w sposób znaczący miałyby negatywny wpływ na środowisko naturalne, w tym zdrowie ludzi. Ewentualne oddziaływanie ma charakter lokalny i chwilowy i ustąpi po etapie realizacji inwestycji.

**e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,**

Oddziaływanie na etapie eksploatacji nie będzie powodowało przekroczenia standardów w środowisku. Będzie ono porównywalne do stanu obecnego.

**f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

Planowana inwestycja będzie powiązana z przedsięwzięciem polegającym na budowie przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków, realizowanej w ramach odrębnego postępowania. Projektowany kabel będzie stanowił docelowe źródło zasilania przepompowni, a do czasu wykonania projektowanej sieci przepompownia będzie zasilana agregatem prądotwórczym.

Projektowana sieć kablowa przebiega głównie poza pasem drogowym autostrady a jedynie na krótkim odcinku ok. 47 m w jego granicach. Realizacja inwestycji nie wymaga zmiany granic pasa drogowego autostrady.

Ze względu na niewielki zakres robót, lokalny i krótkotrwały charakter oddziaływań w fazie realizacji oraz brak emisji do środowiska podczas eksploatacji, nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań skumulowanych z autostradą A4 ani z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi w obszarze inwestycji.

**g) możliwości ograniczenia oddziaływania,**

W warunkach niniejszej decyzji określono działania, które ograniczą skalę oddziaływań inwestycji. Eksploatacja inwestycji nie będzie źródłem ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na brak określenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie zachodziła konieczność zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, stosownie do zapisów art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Analiza zgromadzonego materiału doprowadziła do jednoznacznej konkluzji, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane w kontekście kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 UOŚ potwierdzają trafność zawartego w sentencji rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 UOŚ charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

## **P o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Krakowie**

**Piotr Chmielarczyk**

/podpis elektroniczny/

### **Otrzymują:**

1. Pełnomocnik Inwestora,
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,
3. OO. ASu a/a.

### **Do wiadomości:**

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie,
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
3. Organ ochrony środowiska zgodnie z art. 86a UUOŚ.

Od niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

## INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków tel: (12) 61 98 161.
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: [iod@krakow.rdos.gov.pl](mailto:iod@krakow.rdos.gov.pl).
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z działaniami podejmowanymi w sprawach dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c), e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
4. dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
  - podmiotom serwisującym i obsługującym nasze systemy informatyczne
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska tj. - w przypadku:
  - dokumentacji dotyczącej: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – wieczyście;
  - opinii, weryfikacja postępowań, aktualność warunków – po 10 latach ekspertyza przez okres 10 lat przy czym po upływie tego okresu dokumentacja zostanie poddana ekspertyzie co do dalszego okresu jej przechowywania,
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
7. obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację działań wskazanych w pkt 3.
8. administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu



**Załącznik nr 1 do decyzji**

znak: OO.420.5.2026.ASu.9

### **CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV o długości 860 m, służącej do zasilania przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków w rejonie km 376+470 po stronie prawej drogi.

Pompownia wód deszczowych wykonana będzie w zakresie odrębnej inwestycji i do czasu wybudowania wnioskowanej sieci elektroenergetycznej zasilana będzie za pomocą agregatu prądotwórczego.

Długość planowanej sieci w gruncie to 860 m. Natomiast całkowita długość kabla użytego do budowy sieci to 915 m.

Planowana sieć kablowa realizowana będzie w wykopie otwartym (rowie kablowym) wykonanym metodą mechaniczną, a w rejonie istniejących sieci metodą ręczną. Na odcinkach kolizji z przeszkodami terenowymi, takimi jak rowy, drogi gruntowe oraz drogi utwardzone, jak i w obszarach zadrzewionych sieć wykonana będzie metodą przewiertu sterowanego pod ww. obiektami.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Krakowie**

**Piotr Chmielarczyk**  
/podpis elektroniczny/