



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

HK.9027.1.49.2026
Garwolin, 17 marca 2026 r.

Wójt Gminy Borowie
ul. Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

Ocena obszarowa jakości wody za 2025 rok wydana dla gminy Borowie

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr HK.9027.1.127.2025 z dnia 23.12.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok 2025 w gminie Borowie zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego Kamionka o produkcji od 100 do 1000 m³/dobę, zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 12 próbek wody pobranych do badań z ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, w 1 próbce stwierdzono zanieczyszczenie bakteriami grupy coli – 7 jtk. przy normie 0 jtk oraz w 1 próbce ponadnormatywny poziom związków manganu 100 µg/l, przy normie 50 µg/l. Pobrane próby kontrolne wykazały, iż jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Bakterie grupy coli uznano za odpowiedni wskaźnik jakości wody przede wszystkim ze względu na łatwość ich wykrywania i oznaczania w wodzie. Bakterie te nie powinny występować w wodzie uzdatnionej. Ich stwierdzenie w wodzie może wskazywać na nieprawidłowy proces uzdatniania, wtórne zanieczyszczenie w sieci wodociągowej lub nadmierną zawartość substancji odżywczych sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów. Bakterie grupy coli rozprzestrzeniają się drogą pokarmową – poprzez spożycie skażonej wody lub żywności. Na zakażenia wywołane mikroorganizmami przenoszonymi przez wodę szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością, niemowlęta i małe dzieci, osoby starsze oraz pacjenci przewlekle chorzy lub hospitalizowani.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 | 08-400 Garwolin
+48 25 684 35 95
adres e-mail: sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-59495-60307-RBIIW-18

Woda uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Ww. wodociąg produkował średnio w 2025 roku 598 m³ wody/dobę, zaopatrując w nią 4357 mieszkańców gminy Borowie.

Część gminy Borowie zaopatrywana jest w wodę z wodociągu Prawda należącego do gminy Stoczek Łukowski i nadzorowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2025 roku zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody od mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Kamionka i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

Wobec powyższego, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Borowie zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Dorota Brojek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin;
2. Starosta Powiatu Garwolińskiego, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.