



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.415.2025.AC

Słupsk, dnia 2025 -12- 18

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 94.HK.2025

z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dębiniu, zaopatrującego miejscowości: Dębina,
Rowy.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dębiniu oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2025 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dębiniu, zaopatrującego miejscowości: Dębina, Rowy.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 5 próbek wody: 1 próbkę ze stacji wodociągowej oraz 4 próbki z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Spośród 6 pobranych próbek w 2 próbkach stwierdzono ponadnormatywną zawartość parametru mętność. Z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna skarga konsumentów na jakość wody kwestionująca jej zmętnienie, jakość wody spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa