



Legenda:		
	Centrala sygnalizacji pożaru Polon6000	Moduł 2we/2wy EKS-6022
	Uniwersalna centrala sterująca UCS6000	Moduł 4we/4wy EKS-6044
	Czujnik DOT-4046	Moduł 2we/2weWN/2wy EKS-6222P
	Czujnik DUT-6046	Moduł 4weWN EKS-6400
	Czujnik TUN-6046	Wskaźnik zadziałania WZ-31
	Czujnik DOR-4046	Przycisk ROP-4001M
	Czujnik DUR-4046	Przycisk oddymiania PO-63
	Czujka linowa dymu DOP6001 z lustrem	Linia zasilania PH90 HDGS 2x2,5 mm ²
	Moduł 4 wyjścia EKS-6004	Zasilacz pożarowy ZSP135-DR
	Moduł 4 wejścia EKS-6040	Linia dozoru YnTKSYekw 1x2x1,0 mm ²
	Moduł 2we/2wy EKS-6022	Linia komunikacyjna FO
		Sygnalizator głosowy adresowalny SAW6006

- UWAGI:
- Prace związane z budową systemu sygnalizacji pożaru należy skoordynować z całością przebudowy Szkoły Muzycznej.
 - Sala koncertowa wyłączona z opracowania. Zaleca się w miarę możliwości zabudować system ssawny.
 - Rysunki są integralną częścią projektu wraz z opisem.

BRM Biuro Rozwoju Miasta "KATOWICE" 40-093 Katowice ul. Słowackiego 14 tel/fax 32 253 91 82		
Inwestor	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza 40-003 Katowice, ul. Teatralna 16	
Obiekt	Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej	
Adres	40-003 Katowice, ul. Teatralna 16 działki nr 66/4, 66/5, 37/1, 37/2	PROJEKT WYKONAWCZY
Temat	Projekt budowy Systemu Sygnalizacji Pożaru dla budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach	DATA 11.2020
Rysunek	Instalacje elektryczne - rzut pietra I	SKALA
Projektant	inż. Edward MOROZ	NR RYS
Sprawdził	mgr inż. Kamil BRUDNY	IE.03