




KOMUNIKAT NR 20

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli
z dnia 22 lipca 2026 r.

**w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną manganu
w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego Głuszycy
(gm. Kolsko, pow. nowosolski)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Głuszycy, zaopatrującego tą miejscowość, stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego – manganu.

Stwierdzona niezgodność może pogarszać cechy organoleptyczne wody, w szczególności jej wygląd, smak albo barwę, a także powodować powstawanie osadów lub przebarwień urządzeń sanitarnych. Stwierdzona niezgodność nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów.



Oznacza to, że woda może być używana do picia, przygotowywania posiłków, mycia oraz celów sanitarnych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w tabeli 2 części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Katarzyna Strap

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli
/dokument podpisano elektronicznie/