



RZĘDNA TERENU	139,2	139,18	139,15
RZĘDNA OSI PRZEWODU	137,4	137,38	137,35
ZAGŁĘBIENIE PRZEWODU	1,8	1,8	1,8
SPADEK	$i=0,133\%$		
ŚREDNICA	Ø63 PEHD100, PN10		
ODLEGŁOŚĆ /m/	8,5 m	9 m	
DZNA CZENIA			

OBIEKT	BUDYNEK GARAŻOWO-TECHNICZNY
ADRES	Bielsk Podlaski, ul. Poniatowskiego 11 numer geodezyjny działki 3057
PRZEDMIOT RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY ZEMNITRZNEJ SKALA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 1:200/100
PROJEKTANT:	IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA:
SANITARNA:	mgr inż. Beata Zieleniewska-Gromada B/51/98

RYSUNEK NR Z1 DATA: 30-06-2024