



Informacja nr 74/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie

z dnia 21 października 2026 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Lipka, ujęcie WZ Lipka zaopatrujące w wodę mieszkańców miejscowości Lipka ulice: Jesionowa, Miła, Osiedle Winiarnia, Lipka – Wybudowanie oraz miejscowości: Potulice i Nowe Potulice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody w strefie zaopatrzenia Lipka, ujęcie WZ Lipka stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli.

W badanych próbkach stwierdzono bakterie grupy coli w ilościach: 3 jtk/100 ml oraz 6 jtk / 100 ml (wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) dopuszcza się obecność bakterii grupy coli poniżej 10 jtk/100 ml pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności Escherichia coli i Enterokoków kałowych.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych.



Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań w celu przywrócenia właściwej jakości wody.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Halina Godlewska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie
/dokument podpisany elektronicznie/