



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w TCZEWIE

HKw.9020.55.3.2025

Tczew, dnia 20 marca 2025r.

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 22 ust 1 oraz ust 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Gorzędziej stwierdza:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gorzędziej

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W dniu 20.03.2025r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie wpłynęły wyniki badań próbki wody pobranej w dniu 17.03.2025r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktu zgodności: kurek w kuchni budynku mieszkalnego jednorodzinne Gorzędziej, ul. Nadwiślańska nr 1- wodociąg publiczny Gorzędziej, zaopatrującego miejscowość Gorzędziej.

W wyniku przeprowadzonej analizy próbki wody stwierdzono, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań sanitarnych określonych w części A tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwagi na:

- ponadnormatywną wartość bakterii grupy coli/ 100 ml: 19 jtk (norma 0 jtk) sprawozdanie z badań wody nr 133N/2025/LBŚ z dnia 20.03.2025r.

Na podstawie ww. sprawozdania oraz w oparciu o ocenę ryzyka z badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia, dostarczanej z przedmiotowego wodociągu.

Przedmiotowy wodociąg zaopatruje w wodę 552 osoby, produkcja wody 104 m³/ dobę.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie może zawierać bakterii – liczba bakterii grupy coli (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100 ml). W związku

z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie wydał komunikat informujący konsumentów o zakazie spożywania wody z niniejszego wodociągu.

Ponadto PPIS w Tczewie zobligował zarządzającego wodociągiem o konieczności podjęcia natychmiastowych stosownych działań naprawczych oraz ustalenia przyczyny pogarszania jakości wody.

„Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Większość bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym. Grupa ta nie może zatem bezpośrednio służyć za specyficzny wskaźnik kałowego zanieczyszczenia wody, może natomiast, podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowić kryterium oceny czystości i integralności systemów dystrybucji wody. Oprócz powyższych zastosowań można tę grupę drobnoustrojów wykorzystać do oceny potencjalnej obecności biofilmu w systemie wodociągowym.

Występowanie bakterii grupy coli w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody uprzednio poddanej dezynfekcji może świadczyć o odradzaniu się populacji mikroorganizmów i możliwym tworzeniu się biofilmu, bądź też zanieczyszczeniu wody obcym materiałem np. pochodzenia roślinnego lub glebaka.” (źródło: <https://www.gov.pl/attachment/6e22892e-04c2-4a2e-8693-1ccf8e6326a4>).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Subkowy, Urząd Gminy Subkowy (e-Doręczenia)
2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy (za pośrednictwem odbioru)
3. aa

Do wiadomości :

Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>