



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach

---

HKN.903.99.2026  
Kozienice, 2026-06-10

Gmina Głowaczów  
ul Rynek 35  
26-903 Głowaczów

## Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach informuje, że w badaniach jakości wody z **wodociągu publicznego w Głowaczowie, gmina Głowaczów pow. Kozienice** zaopatrującego miejscowości: **Głowaczów, Leżenice, Podmieście, Rogożek, Chodków, Lipa (część)**, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

### **Woda warunkowo przydatna do spożycia.**

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

### **Uwaga: Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora w Kozienicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach

Krystyna Wilkowska

2026-06-10

/dokument podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach  
ul. Sławna 27 | 26-900 Kozienice  
+48 386 45 50  
adres e-mail: sekretariat.psse.kozienice@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-50585-43532-BTIGS-23