



Łódź, 3 grudnia 2025 roku



UNP: 1001-25-194448

Pismo: Odpowiedź Zamawiającego
na zapytanie w postępowaniu
Znak pisma: **1001-ILN-1.261.24.2025.4**
Kontakt: Elżbieta Gzik
Starszy specjalista
tel. (42) 289-97-97
elzbieta.gzik@mf.gov.pl

DO PUBLIKACJI NA STRONIE
INTERNETOWEJ (BIP) ZAMAWIAJĄCEGO

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie w postępowaniu

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi (jako Zamawiający) udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **„Dostawa systemów klimatyzacji (urządzeń klimatyzacyjnych) wraz z wykonaniem montażu tych systemów (urządzeń) i przewodów (instalacji) klimatyzacyjnych oraz ich uruchomieniem w budynku jednostki Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, zlokalizowanego przy ul. Lodowej 97” (nr postępowania: 1001-ILN-1.261.24.2025):**

Treść zapytania:

„Proszę o odpowiedź na pytania:

1. W pliku” Załącznik_nr_1_do_Zaproszenia_i_umowy_Opis_predmiotu_zamówienia” w **A III. WYMAGANIA TECHNICZNE I INNE:** punkt 5) jest napisane:
„Wszelkie instalacje i okablowanie niezbędne do funkcjonowania urządzeń klimatyzacji należy prowadzić podtynkowo.”

Czy można instalację poprowadzić naściennie w korytkach z PCV?

2. Do izolacji instalacji chłodniczej prowadzonej wewnątrz i na zewnątrz budynku wymaganiach jest je izolować otuliną z pianki kauczukowej przeznaczonej do instalacji chłodniczych.

Czy może być zastosowana otulina z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej z zewnątrz laminowana folią polietylenową z przeznaczeniem do instalacji chłodniczych?

3. Czy jest możliwość poprowadzenia instalacji chłodniczej od jednostek wewnętrznych do zewnętrzny na dach przez kanał / kominy wentylacyjne znajdujące się w pokojach?”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza „poprowadzenie instalacji naściennie w korytkach z PCV”, jeśli takie rozwiązanie jest zgodne ze sztuką budowlaną oraz dopuszczone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa budowlanego, regulujące montaż urządzeń oraz instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza „zastosowanie otuliny z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej z zewnątrz laminowana folią polietylenową z przeznaczeniem do instalacji chłodniczych”, pod warunkiem, że takie rozwiązanie jest zgodne ze sztuką budowlaną oraz dopuszczone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa budowlanego, regulujące montaż urządzeń oraz instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych, z uwzględnieniem wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej dla budynków użyteczności publicznej (tj. klas reakcji na ogień w strefach pożarowych).

Pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości „poprowadzenia instalacji chłodniczej od jednostek wewnętrznych do zewnętrznych na dach przez kanał/kominy wentylacyjne znajdujące się w pokojach”, mając na uwadze przeznaczenie kanałów/kominów wentylacyjnych w budynkach, w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa budowlanego, zasad bezpieczeństwa pożarowego, a także względów higienicznych i zdrowotnych dla ludzi.

Z wyrazami szacunku,
Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
Naczelnik Wydziału
Łukasz Wójcik

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Korespondencję otrzymują:

1. DO PUBLIKACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ (BIP) ZAMAWIAJĄCEGO,
2. WYKONAWCA SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE,
3. aa.

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

(ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, Artykuł 25, Skutki prawne podpisów elektronicznych:

- 1. Podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma postać elektroniczną lub, że nie spełnia wymogów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.*
- 2. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.*
- 3. Kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich.*

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Administracji Skarbowej w Łodzi z siedzibą przy al. T. Kościuszki 83, 90-436 Łódź, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 725 104 54 52.

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: [Strona główna - Izba Administracji Skarbowej w Łodzi - Portal Gov.pl](#) w zakładce: [Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Łodzi \(RODO\) - Izba Administracji Skarbowej w Łodzi - Portal Gov.pl](#) oraz na tablicach informacyjnych w siedzibach organów Krajowej Administracji Skarbowej woj. łódzkiego.