



Skierniewice, dnia 26 marca 2025 r.

Nasz znak: HŚ.9020.2.56.2025.KF

Dotyczy: wodociągu publicznego w Winnej Górze

Gmina Słupia
Słupia 136
96-128 Słupia

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

w oparciu o raport z wyników badań Nr PBŚiŚP.9051.505.138.1.2025 z dnia 26 marca 2025 r. prób wody pobranych do badań w dniu 24 marca 2025 r. w ramach kontroli urzędowej z wyjścia na sieć - hydrofornia w Winnej Górze oraz z punktu na sieci - Szkoła Podstawowa w Winnej Górze

S T W I E R D Z A

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA **z wodociągu Winna Góra**

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. **liczba enterokoków w ilości 1 (0 do 8) j.t.k. w 100 ml wody** w próbce pobranej z punktu na sieci - Szkoły Podstawowej w Winnej Górze oraz **liczba bakterii grupy coli w ilości 1 (0 do 6) j.t.k. w 100 ml wody** w próbce pobranej z wyjścia na sieć - hydrofornia

oraz

N A K A Z U J E:

Gminie Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia jako jednostce odpowiedzialnej za bieżącą eksploatację wodociągu, w tym jakość wody:

1. Podjęcie działań naprawczych, w tym dezynfekcji urządzeń wodociągowych (w tym sieci) zmierzających do poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu tak,

aby jakość wody pod względem mikrobiologicznym spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2. Powiadomienie odbiorców, zaopatrywanych do tej pory w wodę do spożycia z ww. wodociągu o braku przydatności wody do spożycia.
3. Zapewnienie odbiorcom wody z zastępczego źródła wody przydatnej do spożycia.
4. Poinformowanie w terminie 7 dni Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o zakresie wykonanych skutecznych działań naprawczych, udokumentowanych wynikiem badania jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach dokonał kontroli jakości wody wodociągu Winna Góra, gm. Słupia w ramach kontroli urzędowej. W próbce wody pobranej z tego wodociągu, z punktu na sieci – Szkoła Podstawowa w Winnej Górze stwierdzono liczbę enterokoków w ilości 1 (0 do 8) j.t.k. w 100 ml wody oraz w próbce pobranej z wyjścia na sieć – hydrofornia stwierdzono liczbę bakterii grupy coli w ilości 1 (0 do 6) j.t.k. w 100 ml wody, raport z wyników badań Nr PBSiSP.9051.505.138.1.2025 z dnia 26.03.2025 r. Badania zostały wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach

Stwierdzenie występowania liczby bakterii grupy coli oraz enterokoków stanowi naruszenie wymagań zawartych w załączniku nr 1 część C tabela 1 oraz część A tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny stwierdza brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach uznał, że woda z wodociągu publicznego w Winnej Górze w rozumieniu cyt. rozporządzenia nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednocześnie PPIS w Skierniewicach po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów stwierdza, że przedmiotowa woda może być wykorzystana do innych celów niż do spożycia przez ludzi, tj. prac porządkowych, np. mycie podłóg i spłukiwanie toalet.

Na podstawie art. 10 par. 2 k.p.a. tutejszy organ odstąpił od zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny,
3. a/a.

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Skierniewicach**

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/