



INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni
z dnia 9 września 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Strefie zaopatrzenia w wodę do spożycia Nekla tj. mieszkańców miejscowości Barczyzna, Gierłatowo, Nekiłka, Nekla, Starczanowo i Zasutowo ul. Szkolna, Słoneczna, Cicha, Kwiatowa nr 6-23.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie wyników przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, że w wodzie odnotowano **bakterie grupy coli w ilości 8 jtk/100 ml** (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml) przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii chorobotwórczych: Escherichia coli i enterokoków jelitowych,

co stanowi niezgodność z wartością parametryczną dla ww. parametru określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Bakterie grupy coli to mikroorganizmy wskaźnikowe. W przypadku jednoczesnego wykluczenia Escherichia coli oraz enterokoków jelitowych, same bakterie grupy coli nie stanowią bezpośredniego, poważnego zagrożenia epidemiologicznego. Stwierdzenie bakterii grupy coli w wodzie może wskazywać na nieskuteczną dezynfekcję wody lub jej wtórne zanieczyszczenie i są sygnałem do podjęcia działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni informuje, że **woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.**

Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do wydania kolejnej aktualizacji.

Lidia Anielska
Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny we Wrześni

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	dd13d17adc4e4a69a7d9fba23ab65a4e	
Nazwa dokumentu	Informacja PPIS z dnia 9.09.2026 - Strefa zaopatrzenia Nekla.pdf	
Tytuł dokumentu	Informacja PPIS z dnia 9.09.2026 - Strefa zaopatrzenia Nekla	
Skrót dokumentu	1ac4182f602153273344dc0cf0f753a05a892d50fd415953e63059f27c1f9104	
Wersja dokumentu	1.2	
Data dokumentu	2026-09-09	
Podpis	Podpisany przez	PPIS we Wrześni mgr. inż. Lidia Anielska
	Stanowisko podpisu	Lidia Anielska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni) Podmiot
	Data podpisu	2026-09-09
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.306.7	
Data wydruku	2026-09-09	
Autor wydruku	Honorata Konczalska (Starszy Asystent) ON-HK	