



Toruń, dnia 27 sierpnia 2026 r.

Komunikat nr 17/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w budynku przy ul. Parkowej 1 w Przysieku, gm. Zławieś Wielka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że na podstawie badań jakości próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranych w **budynku przy ul. Parkowej 1 w Przysieku**, gm. Zławieś Wielka w powiecie toruńskim, stwierdzono **brak przydatności wody** przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej dla bakterii grupy coli oraz enterokoków jelitowych.


Woda w budynku przy ul. Parkowej 1 w Przysieku, gm. Zławieś Wielka, nie odpowiada wymaganiom określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).

W wyniku oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów woda w obecnym stanie **nie nadaje się do spożycia przez ludzi nawet po przegotowaniu**, do przygotowania posiłków i napojów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia naczyń kuchennych, kąpeli, mycia zębów i płukania jamy ustnej. Szczególnie wrażliwe są dzieci, niemowlęta, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby o obniżonej odporności.

Woda może być wykorzystywana wyłącznie do utrzymania bieżącej czystości, w tym zmywania podłóg oraz do spłukiwania mis ustępowych,

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Toruniu

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

Katarzyna KAPŁANOWSKA

/dokument podpisany elektronicznie/

