Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żninie

Żnin, 5 listopada 2026 r.
NHŚ.9020.4.18.2026

KOMUNIKAT Nr 25.W.2026

o niezgodności z wartością parametryczną


Dotyczy: mieszkańców miejscowości: Janowiec Wielkopolski ul. Bielawska, Miniszewo, Bielawy, Sarbinowo Drugie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia wodociągu Bielawy, gm. Janowiec Wielkopolski powiat żniński wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru wskaźnikowego; liczby kolonii w 22 °C 150 jtk/1ml. Zaleca się, aby liczba kolonii w 22°C nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci oraz 200 jtk/1ml, w kranie u konsumenta.

WODA NADAJE SIĘ DO PICIA, WYTWARZANIA I PRZYGOTOWANIA ŻYWNOŚCI POD WARUNKIEM JEJ PRZEGOTOWANIA - NALEŻY GOTOWAĆ MINIMUM 2 MINUTY

UWAGA wodę należy przegotowywać również

- dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym, ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS) należy również przegotowywać wodę do: mycia zębów, mycia naczyń,
- noworodkom i niemowlętom do kąpieli



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

W przypadku prowadzenia dezynfekcji może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Zmianie może ulec również barwa i mętność wody.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Numer do kontaktu w sprawie jakości wody: 52 30 23 135

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żninie
Joanna FAŁSZEWICZ-FRYCA
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żninie
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żninie
ul. Mickiewicza 24| 88-400 Żnin
+48 52 30 311 35
adres e-mail: sekretariat.psse.znin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-75824-82083-RCWII-25