



Zn. spr. SA.270.2.20.2025

Żmigród, dnia 5 grudnia 2025 roku

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA ZADANIE PN.
„Modernizacja kotłowni w budynku leśniczówki Leśnictwa Gruszczecka,
położonej pod adresem: ul. Parkowa 1/2, 56-300 Sułów”.**

Zamawiający informuje, iż dnia 5 grudnia 2025 r. złożone zostały zapytania w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w budynku leśniczówki Leśnictwa Gruszczecka, położonej pod adresem: ul. Parkowa 1/2, 56-300 Sułów” o treści, jak poniżej:

„Pytanie 1

W opisie widnieje taki wpis "Nowe zbiorniki buforowe - w tym jeden zbiornik z węzownicą dla celów c.w.u, planuje się w pomieszczeniu sąsiednim" proszę o wyjaśnienie jakie mają to być zbiorniki buforowe o jakiej pojemności oraz czy one są potrzebne, ponieważ w kosztorysie zerowym nie uwzględniono ich a po odbyciu wizji lokalnej zauważyliśmy w dobrym stanie zasobnik cwu poziomy który może być użyty ponownie.

Pytanie 2

Czy armatura która zostanie zdemonstrowana np. zawór mieszający za buforem ma być zamontowany ten z demontażu czy nowy? W kosztorysie zerowym również nic nie jest o tym wspomniane.”

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- 1) w zakresie pytania pierwszego dokonano niewłaściwego zapisu w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień,
- 2) w zakresie pytania drugiego Zamawiający informuje, że nie przewiduje się montażu żadnych buforów z uwagi brak miejsca. W kosztorysie przyjęto demontaż istniejącego buforu przez pocięcie.

Z poważaniem

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Żmigród
ds. zarządzania lasu
[Podpis]
Rafał Kotliński

1. Załączniki:

- 1) Poprawiony Opis Przedmiotu Zamówienia.

Sprawę prowadzi:

Anna Kępa - Specjalista ds. Administracji ✉ anna.kepa@wroclaw.lasy.gov.pl