



Puck, dnia 19 grudnia 2025 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Pucku

HK.9022.720.2025.PK.8

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 44
81-198 Kosakowo**

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z uzyskaniem 19 grudnia 2025 r. sprawozdań z badań, próbek wody pobranych 16 grudnia 2025 r. z sieci wodociągu Mosty I, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Mosty I

warunkową przydatność wody do spożycia po przegotowaniu.

W następstwie stwierdzonego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w sieci wodociągu Mosty I, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w drodze decyzji zobowiązał spółkę PUK „PEKO” odpowiedzialną za jakość wody do podjęcia działań naprawczych w celu poprawy jakości wody w wodociągu. Przedsiębiorstwo przeprowadziło szereg zabiegów naprawczych, w tym chlorowanie sieci, płukanie, przegląd przyłączy wodociągowych, sprawdzenie studni oraz wielokrotne badania jakości wody.

Analizując aktualne wyniki badań wody stwierdzono poprawę jakości mikrobiologicznej wody.

Z uwagi na serię badań będących jeszcze w toku oraz dotychczasowe badania potwierdzające poprawę jakości wody w zakresie mikrobiologicznym, PPIS w Pucku podjął decyzję o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia po przegotowaniu w strefie zaopatrywanej z ujęcia Mosty I, tj.:

- **Mosty ulice:** Hebanowa, Sekwojowa, Cyprysowa, Sadowa, Gdyńska, Kasztanowa, Słoneczna, Jasna, Ogródowa, Konwaliowa, Świerkowa, Modrz wiowa, Wierzbowa, Sosnowa, Leśna Osada, Leśna, Piaskowa, Grabowa, Skarpowa, Polna, Akacyjowa, Jodłowa, Topolowa, Brzozowa, Żółta, Turkusowa, Polanki, Głogowa, Jałowcowa, Dębowa, Mahoniowa, Cedrowa, Lipowa, Klonowa, Gajowa, Bukszpanowa, Rajska, Liściasta, Rodzynkowa, Jesionowa, Leszczynowa, Szkolna;

- **Kosakowo ulice:** Waniliowa, Anyżowa, Bazyliowa, Szafranowa, Tymiankowa, Aloesowa, Miodowa, Marcepanowa, Lubczykowa, Złote Piaski, Cynamonowa;

- **Mechelinki ulice:** Szkolna, Wypoczynkowa, Olimpijska, Stoczniowców, Wielopole, Do Morza, Kapitańska, Marynarzy, Falista, Rybaków, Szyprów, Klifowa, Nadmorska, Portowa, Na Zboczu.

Z uwagi na poprawę jakości wody w tej strefie woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, mycia naczyń, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Przegotowania wymaga woda do: picia, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt.

Mając na uwadze dobro konsumentów zaleca się zachowanie ostrożności i zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących wody np.: zmiana barwy, smaku i zapachu do spółki PUK „PEKO”, która zapewni przepłukanie wskazanych odcinków sieci.

Część ulic w miejscowości Mosty, które zostały przełączone na zasilanie w wodę z innych wodociągów o prawidłowej jakości wody posiada przydatności wody do spożycia bez ograniczeń, dotyczy to:

- **Mosty ulice:** Limbowa, Olchowa, Spacerowa, Łąkowa, Spokojna, Okrężna, Deszczowa, Motylkowa - zasilanie w wodę z ujęcia Mosty II (Rewa),

- **Mosty ulice:** Wiązowa, Widokowa, Bukowa, Dockerów, Zielona, Amarantowa, Na Wzgórzu, Błękitna, Lazurkowa - zasilanie w wodę z ujęcia Kosakowo.

Ocenę wydaje się w celu poinformowania odbiorców o bieżącej jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wodociąg publiczny Mosty zaopatruje ok. 3 651 mieszkańców.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pucku
KIEROWNIK
Oddziału Przeciwośrodkowego
Estera Falkowska

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo
e-mail: biuro@pukpeko.pl

II. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, e-mail: boi@kosakowo.pl
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck
e-mail: piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl
3. Oddział BŻŻiPK w/m
4. a/a