



MP GK Sp. z o.o. Miłakowo

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

14-310 MIŁAKOWO, ul. Przemysłowa 8 tel. 89-758-74-55, e-mail mpgk.milakowo@op.pl

KRS 0000106944, Wysokość kapitału zakładowego 8.994.000,00 zł

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA BUDOWY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Znak 9/W/2021

Miłakowo, 24.05.2021

**Inwestor:
NADLEŚNICTWO DOBROCIN
Dobrocin 20
14-330 Małdyty**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Dla budowy przyłącza wodociągowego do budynku w Boguchwałach, gmina Miłakowo dz. nr 3427.

Na podstawie Rozdz. V Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2143 z 2019r.) oraz w związku z wnioskiem. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Miłakowie informuje, że budowę przyłącza do sieci wodociągowej w Boguchwałach dz. nr 3427 należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody w istniejący wodociąg w działce nr 56, w pasie drogi za pomocą nawiertki i zasuwki.
2. Wodomierz główny DN 20 i zawór główny DN 25, zainstalować na konsoli wodomierzowej, w studziencie wodomierzowej włączowej Dn1000 z PE w działce nr 3427.
3. Do budowy przyłącza zaleca się stosowanie rur PEHD 40 – na ciśnienie 1,0 MPa w odcinkach zgrzewanych odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
4. Projektowane przyłącze ułożyć na podsypce piaskowej ok. 10 cm na głębokości 1,6m, obsypać piaskiem. Na całej długości przyłącza ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wkładką metalową.

5. **Przedstawić projekt techniczny budowy przyłącza i uzgodnić go z działem technicznym MPGK Miłakowo.**
6. Harmonogram prac budowy przyłącza przedstawić w MPGK Miłakowo.
7. **Uzyskać pisemne uzgodnienia właścicieli działek, przez które prowadzić będzie trasa przyłącza.**
8. **Uzyskać zgodę na przecisk pod rzeką „Ponary” poprzez opracowanie operatu wodno-prawnego.**
9. **Uzyskać zgodę właścicieli drogi na prace ziemne w jej obrębie.**
10. Do budowy przyłącza zatrudnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
11. Po wybudowaniu przyłącza poddać ciśnieniu kontrolnemu 1,0 MPa, zdezynfekować, zgłosić do odbioru w MPGK Miłakowo.
12. Wodę z wybudowanego przyłącza poddać badaniu mikrobiologicznemu.
13. Po odbiorze końcowym przyłącza oznakować tabliczką informacyjną z literą „Z”.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przyłącza wodociągowego wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz projektu budowlanego przyłącza wodnego.
2. Zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyłączenie do sieci wodociągowej nastąpi na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu niniejszych technicznych warunków przyłączenia.
3. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanej sieci.
4. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej są ważne 2 lata od daty wydania.

Załączniki:

1. Załącznik graficzny

Kierownik Techniczny

inż. Tomasz Kaczmarczyk

