



Radom, dnia 22.08.2025 r.

HKN.903.597.2025

HKN.N.488.2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

wydana dla wodociągu publicznego w Odechowie gm. Skaryszew

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr SB/82527/07/2025 z dnia 16.07.2025 r. oraz 1.772 z dnia 29.07.2025 z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych z punktu zgodności wodociągu publicznego w Odechowie gm. Skaryszew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
stwierdził
warunkową przydatność wody do spożycia
ze względu na przekroczenia parametru mangan w wodzie pochodzącej
z w/w wodociągu publicznego.

Zwiększona zawartość manganu może prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody tj. zapach, barwa, mętność czy metaliczny posmak. Ponadto woda, w której stężenie manganu przekracza dopuszczalne wartości, może być powodem problemów związanych z eksploatacją sieci wodociągowej przede wszystkim w postaci wytrącania się osadów, co w konsekwencji skutkuje pogorszeniem właściwości parametrycznych wody. Ponadto, podwyższone wartości manganu powodują wyraźne przebarwienia instalacji sanitarnych, ceramiki sanitarnej oraz powierzchni mających kontakt z wodą.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydał decyzję administracyjną z terminem wykonania do dnia 31.10.2025 r., w której określił dopuszczalną wartość parametryczną dla manganu do 100 µg/l na czas jej obowiązywania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu

Jolanta Wolszczak
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
ul. Piaseckiego 15
26-640 Skaryszew
2. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew
3. a/a