



Przed przystąpieniem do wykonywania otworów w istniejących ścianach, należy sprawdzić stan murów (czy nie ma spękań, zatrysowań, stan zaprawy) oraz sposób obciążenia.

Kolejność robót przy wykonywaniu otworów jest następująca. Najpierw należy podstemplować stropy i ewentualnie belki i podciągi wywierające obciążenie na odcinek muru przewidziany do wyburzenia. Następnie nad górną krawędzią projektowanego otworu należy wykonać jednostronnie bruzdę na dwuteownik stalowy. W bruzdzie należy umieścić pierwszą belkę stalową, podklinować na podporach oraz w górnej płaszczyźnie belki. Szczeliny między belką a murem należy wypełnić betonem lub zaprawą cementową. W kolejnym etapie należy wykonać bruzdę z drugiej strony ściany i umieścić kolejne belki, postępując tak jak z pierwszą belką. W połowie wysokości belek należy nawiercić otwory wzdłuż belki w odstępie co 40cm i skręcić śrubami M12.



NADPROŻA STRUNOBETONOWE NALEŻY UKŁADAĆ NA MURACH NA WARSTWIE ZAPRAWY CEMENTOWEJ KLASY MINIMUM M10 O GRUBOŚCI ZAPRAWY MIN. 20mm. NADPROŻA POWINNY ZOSTAĆ WYPOZIOMOWANE ZARÓWNO W KIERUNKU POPRZECZNYM JAK I PODŁUŻNYM. PODCZAS MONTAŻU NADPROŻA STRUNOBETONOWEGO NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA OZNAKOWANIE GÓRNEJ PŁASZCZYZNY PREFABRYKATU. ZBROJENIE MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI NADPROŻA.

- UWAGI**
1. Rozpatrywać łącznie z opracowaniem branżowym
  2. Wszyskie wymiary sprawdzić na budowie

	H E K O Sp. z o.o. ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań		Prokuratura Okręgowa w Szczecinie ul. Stołowa 6 70-952 Szczecin		
Inwestor:	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, ul. Stołowa 6, 70-952 Szczecin				
Projekt:	REMONT BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W GOLENIOWIE, PRZY UL. DWORCOWEJ 2				
Lokalizacja:	ul. Dworcowa 2, 72-100 Gołenów				
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU I PIĘTRA +1 - DETAL NADPROŻY				
Branża:	KONSTRUKCJA	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Projektował:	inż. Ewa Wojtkiewicz	uprawnienia budowlane do proj. i kier. robotami budowl. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej WKP/00545/PWOK/05			
NR PROJEKTU:	P_068_GOLENIÓW	SKALA:	1 : 10	STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	09.2019	NR RYSUNKU:	PB-K-2.0