



HK.903.5.2025

Przysucha 07.02.2025 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2024 poz. 757)

oraz

na podstawie danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody: HK.903.220.2024 z dnia 25.11.2024 r. i HK.903.2.11.2025 z dnia 23.01.2025 r. oraz pozyskanych sprawozdań z badań próbek wody do spożycia: Nr 2101/S z dnia 10.12.2024 r. oraz Nr 2.112 i Nr 2.113 z dnia 29.01.2025 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

w wodociągu publicznym Potworów o produkcji wody poniżej 100 m³/dobę

zarządzanym przez Gminę Potworów ul. Radomska 2A; 26- 414 Potworów

Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano w dniach: 25.11.2024 r. i 23.01.2025 r. próbki wody do badań laboratoryjnych w następujących punktach monitoringowych:

- 1. Budynek Usługowy Potworów, ul. Łódzka 4,**
- 2. Hydrofornia Potworów.**

Na podstawie pozyskanych sprawozdań z kolejnych badań stwierdzono przekroczenie parametru manganu w wodociągu publicznym Potworów:

- sprawozdanie Nr 2101/S z dnia 10.12.2024 r. mangan – wynik 134 µg/l (*norma – 50 µg/l*),
- sprawozdanie Nr 2.112 z dnia 29.01.2025 r. mangan – wynik 120 µg/l (*norma – 50 µg/l*),
- sprawozdanie Nr 2.113 z dnia 29.01.2025 r. mangan – wynik 98 µg/l (*norma – 50 µg/l*).

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), który brzmi: *“Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia*

w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych: 1) w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 rozporządzenia” oraz po zapoznaniu się z całością sprawy i rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczony parametr manganu w wodociągu publicznym Potworów.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Potworowie wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Potworów; ul. Radomska 2A; 26-414 Potworów /sekretariat@potworow.pl/.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha