



Kolno, 28 października 2025 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kolnie**
ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno

PT.2370.4.2025.MB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, dla którego nie stosuje się przepisów ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, na:

**dostawę przenośnej motopompy strażackiej dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.**

I. Zamawiający:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie,
ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno, NIP: 291 00 54 123, tel. 47 711 8201, email:
kppspko@straz.bialystok.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **przenośnej motopompy strażackiej** o następujących parametrach:

Wymagania ogólne:

Silnik:

- silnik rzędowy, 4-suwowy, do pojemność 899 cm³, moc max. 52 kW (71 KM) przy 5.600 obr./min,
 - układ smarowania z suchą miską olejową,
 - trójstopniowy system chłodzenia,
 - rozrusznik elektryczny 12V, 800 W; alternator 420W,
 - elektronicznie sterowany wtrysk paliwa, zapłon sterowany elektronicznie.
- Zgodnie z normą EN 14466 (PFPN 10-2000, PFPN 10-1500 oraz PFPN 10-1000)

Pompa:

- pompa jednostopniowa, odśrodkowa,
- bezobsługowe; mechaniczne uszczelnienie wału,
- napęd bezpośrednio z silnika,
- profilowany wirnik oraz profilowana kierownica/dyfuzor w spiralnej obudowie.

Pompka zasysająca

Wydajność: (przy 3 m wysokości ssania i wężu ssawnym STORZ A/110)

- 1 000 l/min przy 15 bar,
- 1 650 l/min przy 12 bar,
- 2 050 l/min przy 10 bar,
- 2 220 l/min przy 8 bar,
- 2 270 l/min przy 6 bar,
- 2 300 l/min przy 4 bar,
- ciśnienie zamknięcia 16,7 bar,
- wolny wlew: 2 450 l/min przy 4 bar i 1.5 m wysokości ssania

Nasady:

- 1x nasada ssawna Storz A(110) z sitem ssawnym,
- 2 x nasada tłoczna Storz B (75) z zaworami wrzecionowymi,
- kulowy zawór odwadniający.

Miejsce dostawy:

Komenda Powiatowa PSP w Kolnie, ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno.

III. Termin realizacji zamówienia: dostawa do dnia 30 grudnia 2025 r.

IV. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

Oferta na wymaganym formularzu wraz z klauzulą informacyjną (Załącznik nr 1) odpowiednim dla zamówienia, zawierająca wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia (uwzględniającą koszt dostawy) oraz jeśli wymagane w formularzu to cenę brutto za 1 szt. wyszczególnionej pozycji przedmiotu zamówienia. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęcią imienną.

V. Kryterium oceny ofert:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

- najniższa cena - 100%.

Wykonawca przedstawi w ofercie wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie oraz cenę brutto za 1 szt. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę wypełnioną na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć w formie papierowej w:

- sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **04 listopada 2025 r. do godziny 10:00.**

O wyborze oferty Zamawiający powiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoba uprawniona do kontaktów:

- asp. Marcin Biedrzycki, sekc. Klaudia Pupek, tel. 47 711 82 40, email: kwpspko@straz.bialystok.pl.


KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Kolnie
st. bryg. mgr inż. Paweł Pupek

Załącznik:

1. Formularz oferty wraz z klauzulą informacyjną – Załącznik nr 1.

